



TINGMÄRGID

G3 Proj. B-kategooria gaasitorustik

Olemasolevad tehnovõrgud

G Olol. gaasitorustik

GEODEETILISED MÕÖDISTUSED:

- GeoEx OÜ töö nr G24046, 02.05.2024.a.
- Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

MÄRKUSED:

- Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal tuvastada maa-aluste kommunikatsioonide täpne asukoht.
- Projekteeritud gaasitorustiku paigaldamisel tuleb arvestada, et minimaalne kaugus horisontaalsuunas gaasitorustikust: kanalisatsiooni, MP/KP kaabli ja kaugküttetoruni on 1m; veetoru ja sidekaabli 0,5m; gaasitoruni 0,3m

Joonis viimati printitud 18 March 2026 11:49:46

Muudatus	Muudatuse kirjeldus	Teostas	Allkiri	Kuupäev	
<p>Reg. nr: 11097051 Address: Radisti tee 7 75322 Soodevahe küla, Rae vald, Harjumaa Telefon: +372 6580240 E-post: info.ehitus@inf.ee</p>		Töö nimetus Kangru tee 5a gaasiga liitumine			
		Objekti aadress Kangrumehe tee 14, 11115 Kurna-Tuhala tee, 11115 Kurna-Tuhala tee T2, Kangru tee T3, Vaela küla, Kiili vald			
Projekteerimise juht	M.Nurm	/digiallkiri/	Joonise nimetus GAASITORUSTIKU ASENDIPLAAN		
Vastutav spetsialist	I.Shiyanova	/digiallkiri/			
Insener	I.Shiyanova	/digiallkiri/			
Tellijä: AS Gaasivõrk Reg.nr: 12503841 Address: Gaasi tn 5, 13816, Tallinn, Harjumaa Telefon: +372 6056801 E-post: gaasivork@gaas.ee		Töö staadium	Joonise nr	Mõõtkava	Kuupäev
		TP	GV-4-01	1:500	18.03.2026