JOOGIVEEKRAANI PAIGALDAMISE PLAAN

1:500



JOOGIVEEKRAANI PAIGALDAMISE PÕHIMÕTTELINE SKEEM



VEETORUSTIK

Punkti Nr.	X	Y
1	6588014.98	720132.23
Veemõõdukaev	6588013.88	720132.23
2	6588012.32	720131.89

KANALISATSIOON

Punkti Nr.	X	Y
Lehter 315/110	6588012.05	720131.88
Imbkaev	6588010.04	720132.58

VEETORUSTIKU PAIGADAMINE



JOOGIVEEKRAANI PAIGALDAMISEKS ALA



unikivikatte (1,5m2)

MÄRKUSED

1. Kaevamistöödeks võtta seadusega ettenähtud mulla–ja kaevamistööde luba.
2. Veetorustik ja kanalisatsioon on projekteeritud vastavalt AS Narva–Jõesuu Kommunal tehnilise tingimustele nr. 4/11, 12.10.2023
3. Enne kaevatööde algust kutsuda kohale ristuvate ja lahenduses asuvate tehnovõrkude esindajad.
4. Rajatava veetorustiku ristumisel olemasolevate võrkutega kaevimistööd tuleb teha käsitsi
5. Enne kaeviku täispuisttamist tuleb teha torustiku katsetamine

KAITSEVÖÖND

1. Kanalisatsiooni–, veetrassi kaitsevöönd on
   - ristumisel – 0,2m
   - parallelsel kulgemisel – 2m

TINGMÄRGID:

TÖÖ: AVALIKU JOOGIVEEKRAANI PAIGALDAMINE NARVA–JÕESUU LINNAS, SINIMÄE ALEVIKUS, ROHELINE 19d KINNISTUL					TÖÖ nr.:	P–09–24	
AADRESS: Roheline tn.19d (85101:001:0492),Narva–Jõesuu linn, Sinimäe alevik Ida–Viru maakond					STAAD.	MÕÕT	LEHT
TELLIJA: NARVA–JÕESUU LINNAVALITSUS				KINNISTU OMANIK:	PP	1:500	VKV–5–01
				JOONIS: JOOGIVEEKRAANI PAIGALDUSE PLAAN	TEOSTAJA: AKVILON PROJEKT OÜ		
Projekteerija	N.Krasilnikova	allkirjastatud digitaalselt	08.02.2024		reg. nr. 12113131 MTR EEP 002186 tel.55 68 14 34		
				FAIL: P0924_PP_VKV–5–01_joogiveekraan–plaan			