



TERVISEAMET

Lüganuse Vallavalitsus  
valitsus@lyganuse.ee

Teie 26.09.2024 menetlus nr: 447611

Meie 30.09.2024 nr 9.3-1/24/8686-4

**Vastus kasutusloa taotlusele nr  
2411371/09205 Ida-Viru maakond,  
Lüganuse vald, Rääsa küla, Muraka  
(Puurkaev)**

Esitasite ehitisregistri kaudu Terviseametile (edaspidi amet) ehitusseadustiku § 54 lg 6 p 1 ja § 127 lg 2 alusel kooskõlastamiseks puurkaevu kasutusloa taotluse nr 2411371/09205. Vastavalt ehitusseadustiku § 127 lg 2 ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotlus kooskõlastatakse ametiga ning amet ei kooskõlasta ühisveevärgi puurkaevu või puurkaevude kasutusloa taotlust juhul, kui puurkaevust võetav vesi avaldab pärast nõuetekohast töötlemist inimese tervisele otseselt või kaudselt negatiivset mõju.

Kasutusloa taotletakse Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Rääsa külas Muraka maaüksusel (tunnus: 43801:001:0320) asuvale puurkaevule katastrinumbriga nr 72927, mis avab Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekihti. Puurkaev on rajatud Rääsa küla majapidamiste olmeveega varustamiseks ning vee vajadus on hinnanguliselt 12 m<sup>3</sup>/ööpäevas.

[Keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või –augu ehitusprojekti ...“](#) (edaspidi määrus nr 43) § 19 lg 1 p 3 kohaselt võetakse joogivee võtmiseks rajatud ühisveevärgi puurkaevust veeproovid määruse nr 43 lisa 4 punktides 5.1–5.4 nimetatud näitajate analüüsimiseks. Sama paragrahvi lg 1 p 5 kohaselt, kui käesoleva lõike punktis 3 nimetatud ühisveevärgi puurkaev avab Ordoviitsiumi-Kambriumi või Kambriumi-Vendi põhjaveekihi, tuleb lisaks käesoleva lõike punktis 3 nõutud veeproovidele võtta veeproovid lisa 4 punktis 5.6 nimetatud näitajate analüüsimiseks. Keskkonnaregistri väljavõte sisaldab kõiki eelnimetatud näitajate analüüsitulemusi.

Kasutusloa taotluse juurde on lisatud puurkaevu ehitusprojekt, keskkonnaregistri väljavõte, veetöötamise tehnoloogiline skeem, veeproovide analüüsitulemused põhjaveest (OÜ Labor Pluss 28.05.2024 katseprotokoll nr BKV 234/24 ja katseprotokoll nr BKV 432/24, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 11.06.2024 analüüsiakt VI24002186, TÜ Katsekoja Tuumaspektroskoopia labori 26.07.2024 analüüsitunnistus nr 6-028-24) ja veeproovide analüüsitulemused peale veetöötlust (Rahvatervise labori 13.09.2024 katseprotokoll KJL2024/V1383K, 16.09.2024 katseprotokoll KJL2024/V1383MB, 23.09.2024 katseprotokoll KJL2024/V1435MB). Veetöötlusjaamas on ettenähtud aeratsioon, filtreerimine, UV-seade ning perspektiivselt ka NaOCl doseerimissüsteem.

Analüüsitulemuste kohaselt vastab puurkaevu vee kvaliteet peale veetöötlust sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ sätestatud nõuetele.

**Amet kooskõlastab kasutulosa taotluse nr 2411371/09205.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liisu Tamm  
vaneminspektor (keskkonnatervis)  
Ida regionaalosakond

Liisu Tamm  
554 8431 liisu.tamm@terviseamet.ee