



MAA- JA RUUMIAMET

Transpordiamet
info@transpordiamet.ee

Teie 26.02.2025 nr 8-1/25-010/3154-1

Meie 03.03.2025 nr 6-3/25/3662-2

**Riigitee 79 Upa-Leisi tee km 2,143-2,150
asuva Upa silla (nr 1084) ehitusloa eelnõu
kooskõlastamine**

Maa ja Ruumiamet (edaspidi MaRu) on läbi vaadanud Teie poolt 27.02.2025 esitatud kooskõlastuse taotluse nr 8-1/25-010/3154-1 ehitusloa eelnõu riigitee 79 Upa-Leisi tee km 2,143-2,150 asuva Upa silla (nr 1084), mille aluseks on Selektor Projekt OÜ töö Riigimaantee nr 79 Upa-Leisi km 2,141 asuv Upa (1048) silla ümberehituse põhiprojekti koostamine“ (töö nr P23019).

Projekti eesmärk on projekteerida majanduslikult mõistlik lahendus Upa silla remondiks või vajadusel rekonstrueerimiseks, sh suurendada silla plaadi kandevõimet ja viia see vastavusse kaasaegse liikluskoormusega.

Upa sild asub riigi poolt korras hoitaval ühiseesvoolul, Laugi jõe maaparandusehitisel (maaparandussüsteemi kood 711649002000, ehitise kood 001), mille kaitsevöönd ulatub mõlemal kaldal 15 m kaugusele.

Eesvoolu kaitsevööndis peab hoiduma tegevusest, mis võib kahjustada eesvoolu, takistada selle nõuetekohast toimimist või maaparandushoiutöö tegemist, sealhulgas ei tohi rajada kõrghaljastust ega püsivat piirdeaeda ning tõkestada juurdepääsu eesvoolule ega selle rajatisele (MaaParS § 48).

Vastavalt majandus- ja tööstusministri 17.12.2024. a määruse nr 83, „Maa- ja Ruumiameti põhimäärus“ § 15 p 7, Maa ja Ruumiamet on tutvunud riigitee 79 Upa-Leisi tee km 2,143-2,150 asuva Upa silla (nr 1084), mille aluseks on Selektor Projekt OÜ töö Riigimaantee nr 79 Upa-Leisi km 2,141 asuv Upa (1048) silla ümberehituse põhiprojekti koostamine“ (töö nr P23019) ehitusloa otsuse eelnõuga.

MaRu maaparanduse osakonna Lääne büroo on seisukohal, et otsuse eelnõu on maaparanduse seisukohast asjakohane tingimusel, et:

1. Korrigeeritakse projekti ptk 2.4 esitatud infot maaparandussüsteemide piirangute kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anu Nemvalts

maaparanduse ja riigimaade teenistuse direktor

Ingo Valgma
528 2353 ingo.valgma@maarium.ee

Mustamäe tee 51 / 10621 Tallinn / 665 0600 / maarium@maarium.ee / www.maarium.ee
Registrikood 70003098