

Objekt: Kortereelamu, Astangu tn.52, Tallinn

Tellija: KÜ Astangu 52

Pakkumise nr.: 20081801

Leping nr.: TVL20091701

Tööde teostaja: Liora OÜ

ÜLEVAATUSE AKT

Kontrollitavad süsteemid ja tööd: Analoog-adresseeritava automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldus.

Süsteemide paigaldaja: Stopfire OÜ.

Ülevaatuse käigus kontrollitud järgmised süsteemid ja tööd.

Paigaldatava süsteemi valik	Vastavalt projektile ja kehtivatele nõuetele
Seadmete paigaldus	Paigaldatud vastavalt projektile, arvestades tegeliku olukorda
Kaablite valik	Vastavalt kehtivatele nõuetele ja süsteemi tootja soovitudele
Kaablite paigaldus	Vastavalt kehtivatele nõuetele ja süsteemi tootja soovitudele
Kaablite kinnitusvahendid	Vastavalt kehtivatele nõuetele
Kaablite kaitsmine	Vastavalt kehtivatele nõuetele, arvestades tegeliku olukorda
Tuletõkketööd	Seinaaugud ja avad täidetud tuletõkkesilikoonega.
Paiknemisskeemid	Olemas
Teostusdokumentatsioon	Korras
Varutoiteallikas	Akude komplekt keskseadmes, lisatoiteplokk akukomplektiga
Võimalus juhtida suitsueemaldust	Olemas



Märkused:

Süsteem on paigaldatud vastavalt projektile ja kehtivatele normdokumentidele.
Puudusi ei avastatud.

26.01.2021

Tööde teostaja:

Tellijä esindaja:

Mihhail Jakoblev
Vastutav spetsialist
Tunnistus nr. 139742