



PÄÄSTEAMET

Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 30.01.2026 nr 6-1/614

Meie 19.02.2026 nr 7.2-3.1/805-2

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks Jüri alevik Võsa tn 13
ja 13a kinnistute ja lähiala
detailplaneering (kovID DP1318)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Garri Mölder Reet Valk AB OÜ poolt koostatud „Jüri alevik Võsa tn 13 ja 13a kinnistute ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmistel põhjustel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahenduse ei vasta asjakohasele normile.

Alus: SM määrus nr 10 § 6 lg 2 ja lg 3.

Selgitus:

Veevõtukoha kaugus arvestatakse mööda päästetehnikaga sõidetav teed – hetkel esitatud plaani järgi ei ole olemasolev hüdrandi kaugus piisavalt lähedal arvestades mööda teed..

2. Viitamata asjakohastele ja kehtivatele õigusaktidele ning standartidele.

Selgitus:

Viitamata Siseministri määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus