

Ennetustegevus nr. 41599

Kuupäev:	24.07.2023														
Sisestaja:	Vadim Sampetov														
Muutja:	Anne Hein														
Teenus:	Nõustamine														
Projekti nimetus:	KÜ nõustamine (01.01 ... 31.12.2023)														
Projekti teema:	Tuleohutus														
Sihtrühm:	Täiskasvanud														
Maakond:	Harju maakond	Linn/vald: Tallinn	Linnaosa: Kesklinna linnaosa												
Aadressi täpsustus:	Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kodu tn 16														
Kas tegevus oli suunatud konkreetsele asutusele/organisatsioonile?	Jah														
	<table><tr><th>Nimi</th><th>Aadress</th></tr><tr><td>elamu_Kodu tn 16_2</td><td>Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kodu tn 16</td></tr></table>	Nimi	Aadress	elamu_Kodu tn 16_2	Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kodu tn 16										
Nimi	Aadress														
elamu_Kodu tn 16_2	Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kodu tn 16														
Kestvus (min)	45														
Osavõtjate arv	2														
Keel:	Eesti														
Läbiviijad:	<table><tr><th>Nimi</th><th>Ametikoht</th><th>Email</th><th>Struktuuriüksus või MTÜ</th></tr><tr><td>Vadim Sampetov</td><td>rühmapealik,päästja</td><td>vadim.sampetov@rescue.ee</td><td>Kesklinna PK 3</td></tr><tr><td>Roman Skripko</td><td>päästja</td><td>roman.skripko@rescue.ee</td><td>Kesklinna PK 3</td></tr></table>	Nimi	Ametikoht	Email	Struktuuriüksus või MTÜ	Vadim Sampetov	rühmapealik,päästja	vadim.sampetov@rescue.ee	Kesklinna PK 3	Roman Skripko	päästja	roman.skripko@rescue.ee	Kesklinna PK 3		
Nimi	Ametikoht	Email	Struktuuriüksus või MTÜ												
Vadim Sampetov	rühmapealik,päästja	vadim.sampetov@rescue.ee	Kesklinna PK 3												
Roman Skripko	päästja	roman.skripko@rescue.ee	Kesklinna PK 3												
Lisainfo	1. Ev. teedel trepikojas ja keldris ladustatud põlev materjal on lubatud likvideerida. Tähtaeg -2 kuud. 2. Keldriukse vahetus tuletõkke ukse vastu on planeeritud keldrist tuletõkke sektsiooni moodustamiseks. 3 . on seletatud, et hoone territooriumil s/a parkimine ei ole lubatud lähedam kui 4m kaugusel.														