



Katseprotokoll NH2022/V120532M
Terviseohutuslabor
Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Tellijä: Keila Sotsiaalkeskus Harju maakond, Keila linn, Keskväljak 17, 76605

Veeallika valdaja: Keila Vesi Aktsiaselts

Proovivõtu koht: Keila Sotsiaalkeskus. Harju maakond, Keila linn, Pargi tn 30-3.

Proovivõtja: Marika Pihelgas

Veeallika liik: veevärgivesi

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 09.08.2022 kell: 11:30 Analüüs alustatud: 09.08.2022 kell: 13:52

Proov toodud laborisse: 09.08.2022 kell: 13:06 Analüüs lõpetatud: 12.08.2022

Protokoll vormistatud: 12.08.2022

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	11	-	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

vanemspetsialist S.Rudõka

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokoll tohib paljundada ainult tervikuna. Lk. nr.1(1)

