

Pos Nr.	Nimetus ja tehnilised andmed	Hulk	Ühik	Märkus
1.	Olemasoleva tänavavalgustuse jaotuskeskus täiendus vastavalt skeemile EL-5-02	1	kmpl	
2.	Valgusti LED 16W, 1800lm, 4000K, IP66, optika O9, toite-seade öise hämardamise funktsiooniga LUG Urbino LED S 130772.5L082.090	24	tk	Pos.1. Kergliiklustee
3.	Valgusti Vizulo Micro Martin 45W 16 LEDs, Intelligence Control DDF 205	4	tk	Pos.2. Ülekäigukoht
4.	Valgustite paigaldamine olemasolevale ülekäigukoha juurde, mastidelt konsoolide eemaldamine	2	kmpl	Kasutada ära olemasolevad mastid
5.	Koonusmast h=6m (maapealse osa piikus)	26	tk	
6.	Mastijaland RBJ-4,5B (6-10m, 128-168mm)	26	tk	
7.	Mastijalandi kaitsekumm	26	tk	
8.	Klemmik kaitsmeplokkiga 1A (nt. Ensto SV15.06)	28	tk	
9.	Kordusmaandus $R \leq 30\Omega$ mastile ja jaotuskeskusele	4	tk	
10.	Postisisene kaabel XPJ	140*	m	
11.	Alumiiniumsoontega jõukaabel AXPB 4G16mm <sup>2</sup>	920*	m	
12.	PVC kaablikaitsetoru d=50 mm, 1250N	200*	m	
13.	PVC kaablikaitsetoru d=50 mm, 750N	720*	m	
14.	Installatsiooni materjalid	1	kmpl	

Märkused:

- Kaablite kogused on arvestuslikud
- Materjalide erinevusel spetsifikatsioonis ja plaanidel, juhinduda plaanidest
- Projektis toodud konkreetset tüüpi seadmeid ja materjale võib asendada, kuid ainult tehniliste parameetrite poolest samaväärsete ning Eestis kehtivatele ohutus- ja kvaliteedinõuetele vastavate seadmete ja materjalidega

Objekti nimi			Joonise nimetus		Eriala	
KÕPU KERRLIIKLUSTEE			SPETSIFIKATSIOON		EL	
					Staadium	
					PP	
Aadress			Töö nr		Möötkava	
Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond					-	
<div></div> <div>AS TRIGER J.V.Jannseni 33, Pärnu EL10053247-001 Reg. nr 10053247 Tel: 44 31414 trigger@trigger.ee</div>					25056	
			EL-8-01			
			Leht			
			Tellija		1-1	
			PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUS			