

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 7973258221****TEENUSE TELLIJAJ**

NIMI / ÄRINIMI SKEPAST&PUHKIM OÜ	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 11255795
ESINDAJA NIMI LOIT MUNTER	ESINDAJA TELEFON 53416599

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide koostööstamine: väikeprojekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Ruila- Allika tee L6, Allika küla, Saue vald (vk)	
MAKSUMUS 20.00	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 28.10.2025
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Maie Erik	

Teenuse osutaja:
Maie Erik
Elektrilevi OÜ

Teenuse tellija:
LOIT MUNTER

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 7973258221

Kooskõlastuse kuupäev 28.10.2025

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 11255795

Ettevõtte nimi SKEPAST&PUHKIM OÜ

Kontakisik LOIT MUNTER

Objekti aadress Ruila- Allika tee L6, Allika küla, Saue vald (vk)

Töö number 25000083

Töö sisu Allika tee 13 ja 13a reoveekanaliseerimise asendiplaan

Etapp Tööprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.

* Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise eest.

* Kinnise paigalduse puhul täpsustada kaabli sügavus. Katete taastamisel tagada kaablite normide kohane sügavus, kaablitele peab jääma min 0,4m pehmet pinnast.

KOOSKÖLASTUSE VÄLJASTAS

Maie Erik

Elektrilevi OÜ