



**TINGMÄRGID**

- Kinnistu piir
- Olemasolev 0,4 kV maakaabellini
- Olemasolev KP maakaabellini
- Olemasolev veetoru
- Olemasolevkanalisatsioonitoru
  
- Varem proj. nr LC0431, IP6800
- 1W1 — Proj. 0,4 kV maakaabel
- 1W2 — Proj. KP maakaabel
- Proj. kilbid
- Proj. alajaam
- Proj. seadmed LC2379
- 1W1 — Proj. 0,4 kV maakaabel
- 1W2 — Proj. KP maakaabel
- Proj. kaitsetoru
- Proj. liitumis- ja jaotuskilp
- Proj. maanduspaigaldis
- Proj. alajaam

0356

File: LC2379\_IP\_AA-4-01\_Arandiplaanid.dwg Plotted: Tuesday, 7 January 2025 11:14:48 Plot Device: AZLandscapeP5 Plotted by: Holtmann Siim

Vana-Nõo tn 38a kinnistule ehitada uus 1VM630 komplektalajaam AJ14192 (250 kVA trafoga). Keskpinge teeninduskülg Vana-Nõo tänav T2 poole. Kõrgusmärk 61,70 m.

2-kohaline LK230861  
Teeninduskülg tänava poole  
Kõrgusmärk 62,00 m  
Reservitorud D50 L=2x2 m (trass)

F3: AJ14192 - JK65085  
MPL403339 AXPk 4G240  
L=93 m (trass)/103 m  
Kaitsetoru D110 (750 N)  
L=93 m (trass)/100 m

AJ15486 - AJ14192  
KPL244223 AHXAMK-W 3x120+35Cu  
L=269 m (trass)/287 m  
Kaitsetoru D160 (750 N)  
L=269 m (trass)/280 m

Telliju:	elektrilevi	enersense	Address:	Lootuse tn 6 Ossu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev:	07.01.2025
Töö nimetus:	Heinla tänava detailplaneeringu ala liitumine elektrivõrguga, Nõo alevik, Nõo vald.		Reg nr:	11445550	Töö nr:	LC2379
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN		Telefon:	5918 9813	Joonise nr:	AA-4-02
			e-mail:	siim.holtmann@enersense.com	Mõõtkava:	1:500
			Projekteerija:	Siim Holtmann		
			Kontrollija:	Siim Holtmann		Muudatus: Ver 1