



TINGMÄRGID

W1

PROJEKTEERITUD MP MAAKAABEL 750N KAITSETORUS

PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP

PROJEKTEERITUD JAOTUSKILP

PROJEKTEERITUD JÄTKUMUHV

KILBI TEGELIK SUURUS

PROJEKTEERITUD KAABLIKAISTSETORU (450N)

PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (750N)

PROJEKTEERITUD TARBIJATORU (450N)

OLEMASOLEV MAAKAABEL

KATASTRI PIIR

MÄRKUSED:

1. Projekteeritud JK68991 toide võtta olemasolevast jaotuskilbist JK56333 tehes sisselõige olemasolevasse maakaablis MPL363426 AXP 4G120 ning ühendades sisselõikekohast kaabli otsad projekteeritud jaotuskilpi.

2. Projekteeritud liitumiskilbi LK231509 toide võtta uuest jaotuskilbist JK68991.

3. Kaablid paigaldada kogu trassi ulatuses lahtisel meetodil. Riigiteemaal kaitsta kaablid d110 750N kaitsetoruga ning paigaldada min 1 sügavusele. Nalgi kinnistul paigaldada kaabel d110 450N kaitsetorus min 0,7 m sügavusele.

4. Tarbijakaablitele paigaldada reservtoru d50 450N, L= 5 m.

5. Kilbid paigaldada vastavalt tootja juhiste.

6. Tööde käigus rikutud katted taastada endisele tasemele.

7. Teemaa tuleb pärast tehnovõrgu paigaldamist korrastada ja taastada haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt "Teetööde tehnilise kirjelduse" viimase redaktsiooni peatükis - "Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

8. Riigiteemaal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.

M 1:50
TAASTATAV HALJASALA

MURUKÜLV

KASVUPINNAS 15cm

TÄITEMATERJAL

(k=0,92; Kf≥0,5 m/ööp)

KESKLIIV 15cm

(k=0,92; Kf≥0,5 m/ööp)

OLEV PINNAS

LAIUS VASTAVALT PLAANILE

MÄRKELINT

PROJEKTEERITUD

KAABEL

Märkused: Koordinaadid L-Est 97 süsteemis
Kõrgused EH2000 süsteemis

Nalgi katastriüksuse topo-geodeetiline plaan

Harju maakond Anija vald Kehra küla

KOSE MAAKORRALDUSE OÜ

reg. 10037895 Pikk 22 Kose 75101 Harjumaa

tel.60 36 337 EKP000077 EKP002364

Joonis

Jooniseid

1

1

M 1:500

Juhataja

A.Saar

Tööstaja

E.Kaaret

25.07.2024.a.

TÜÜ NR. 1864-07.24

Tähis	Projekteerija	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus

KH ENERGIA

Laki 13, 12915 Tallinn
Tel. 659 8970

EL10303995-0001
info@khenergia.ee

Kontrollis

A.M.Pärna

09.2024

Projekteeris

A.M.Pärna

09.2024

Failli nimi

LC2037_TP_EL-4-01_asendiplaan

Tellija

Elektrilevi OÜ

Töö nimi

Nalgi, Kehra küla, Anija vald,
Harju maakond liitumine madalpingel

Joonise nimi

Asendiplaan

Projekti nr.

LC2037

Joonise nr.

EL-4-01

staadium

leht/lehti

Möötkava

TP

1/1

1:250; A3

ESTONIAN QUALITY ASSOCIATION

LIIDU LIIKE