



PÄÄSTEAMET

Pärnu Linnavalitsus
linnavalitsus@parnu.ee

Teie 16.12.2024 nr 8-4/8967/2024-13

Meie 18.12.2024 nr 7.2-3.4/452-3

**Pärnu linnas Suur-Jõe tn 53 kinnistu
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamine**

Austatud Kaido Koppel

Päästeamet kooskõlastab PlanS 133 lg 1 alusel Linnak OÜ poolt koostatud töö nr 2322 Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 53 kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa.

Juhime tähelepanu, et kui sõidukite parkimine on välisseinale lähemal kui 4 meetrit, tuleb välisseinas kasutada materjale, mis iseseisvalt ei põle ning seina üldpinnast ei tohi avatäidete pindala olla üle 25 % ja seda 4 meetri ulatuses külgsuunas ja 5 meetri ulatuses vertikaalsuunas.

Päästeameti kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

Anastasia Sutt
+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee

Lääne päästekeskus / A.H.Tammsaare pst 61 / 80042 Pärnu / 628 2000 / laane@paasteamet.ee /
www.paasteamet.ee / registrikood 70000585