

Tingmärgid:

- ⚡ — Projekteeritud k/p õhuliini rekonstrueerimine
- Projekteeritud õhuliini puitmast
- ← Projekteeritud mastitugi
- Olemasolev õhuliini allesjääv puitmast
- Olemasolev õhuliini allesjääv betoonmast
- ★ Olemasolev õhuliini likvideeritav mast

Projekteeritud Kihelkonna - Kihelkonna fiidri
10kV õhuliini asendamine isoleeritud juhtmega
BLL62 Lõigul M24- M53, $L_{trass}=2730m$

Piiranguvöönd
Vilsandi RP, Kuusnõmme pv.
reg nr.KL01102029

Olemasolev õhuliinimast nr.41
asendada uue 11m klass 3
kreosootimmutusega puitmastiga.

Y = 303300
X = 647700

Ehitismälestis
Kihelkonna-Papissaare munakivitee
reg nr.27285

Kuuse
30101:003:0142

Rahvuspark
Vilsandi rahvuspark
reg nr.KL01000250

Loigu
30101:003:0143

Olemasolev õhuliini ühe toega mast
nr.43 asendada uue 11m klass 3
kreosootimmutusega puitmasti ja
toega - nurgamast.

Olemasolev õhuliinimast nr.42
asendada uue 11m klass 3
kreosootimmutusega puitmastiga.

Olemasolev õhuliini kahe toega mast
nr.40 asendada uue 11m klass 3
kreosootimmutusega puitmasti ja
ühe toega - nurgamast.
Paigaldada sädevahemikud!

