



Tulekustutite korrashoiu kontrollimise protokoll seisuga 17.02.2025

Valdaja: Lääneranna Gümnaasium Koonga tegutsemiskoht Address: Valla/4, Koonga Küla Lääneranna vald						Töö teostamise address : Valla/4, Koonga Küla, Lääneranna vald		
Kontrollimise kuupäev : 17.02.2025				Kontrolli teostaja : Vaino Kaunissaar Reg. nr. FKH000190				
Jrk. nr.	TK nr	Liik (maht, aine)	Asukoht	Väljal aasta	Kustuti-number	Kontroll	Järgmine kontroll	Tehtud toimingud Märkused
1	1	6kg ABC Cervinka	raamatukogu	03/2021	23306	02.2025	02.2027	kontroll
2	2	6kg ABC Cervinka	saal	01/2021	7805	02.2025	02.2027	kontroll
3	3	6kg ABC Cervinka	I k kool	03/2021	23379	02.2025	02.2027	kontroll
4	4	6kg ABC Cervinka	I k kool	03/2021	23729	02.2025	02.2027	kontroll
5	5	6kg ABC Cervinka	tööpetus	03/2021	23395	02.2025	02.2027	kontroll
6	6	6kg ABC Beta	söökla	08/2024	25234	02.2025	02.2027	uus tulekustuti
7	7	6kg ABC Cervinka	II k kool	08/2023	31746	02.2025	02.2027	kontroll
8	8	6kg ABC Cervinka	II k kool	08/2023	23241	02.2025	02.2027	kontroll
9	9	6kg ABC Cervinka	II k lasteaed	03/2021	8912	02.2025	02.2027	kontroll
10	10	6kg ABC Cervinka	III k lasteaed	01/2021	8659	02.2025	02.2027	kontroll
11	11	6kg ABC Merseta	III k kool	02/2017	907	02.2025	02.2027	kontroll
12	12	6kg ABC Cervinka	III k kool	03/2021	24105	02.2025	02.2027	kontroll
13	13	2L ABF Ogniochron	köök	02/2023	4712	02.2025	02.2027	kontroll

Firest-Consult OÜ
Kullimänniku tee 46
Papsaare, Pärnu linn,
Pärnumaa 88317
firestconsult@gmail.com

Telefon: +372 55683940
+372 58181553
Reg.nr.: 11421986