



PÄÄSTEAMET

/*ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Kambja Vallavalitsus
vald@kambja.ee

Teie 05.11.2025 nr 6-1/185-9

Meie 02.12.2025 nr 7.2-3.2/6749-1

**Rehepapi tee 39a maaüksuse
detailplaneeringu koostöölastamisest
keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu koostöölastamast Tartu maakonnas Kambja vallas Soinaste külas Rehepapi tee 39a kinnistu detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Tuletõrje veevarustuse lahendus ei vasta nõuetele. Veevõtukoht ei tohi paikneda kaugeima ehitise kaugeimast sissepääsust kaugemal kui 200 m. Mõõtmata peab üldjuhul mööda päästetehnikaga sõidetavat teed. Praeguses lahenduses välja pakutud veevõtukoht on linnulennult nõutaval kaugusel, aga päästevarustus ei saa läbida naaberkinnistute hooneid ja rajatisi.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse koostöölastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Kambja vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

+372 7337313

margo.lempu@paasteamet.ee