

Joogivee kontrolli kava aastateks 2025-2029

Sotsiaalministri 24.09.2019 a määrus nr 61

Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress: Põlva Vesi AS, reg 10151183, Toominga tn 2a, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond

Veevärgi nimi, asukoht: Põlva linna ühisveevärk, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Jens Jõesalu, tootmisosakonna juhataja, tel 5093683, e-post: jens.joesalu@polvavesi.ee

Puurkaevu(de) andmed: Piiri puurkaev 1, kat nr 8573, passi nr 6012, D2 -165 m
Piiri puurkaev 2, kat nr 8574, passi nr 6013, D2-1/300 m
Puurkaev veevõtu 1, kat nr 16905, passi nr 1074, D2-145 m
Puurkaev veevõtu 2, kat nr 16906, passi nr 1075, D2-145 m
Puurkaev veevõtu 3, kat nr 26355, D2-140 m
Puurkaev veevõtu 4, kat nr 26356, D2-1/300 m

Käideldava vee kogus ööpäevas: 643 m³

Tarbijate arv: 7306

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Põlva Haigla, Himmaste Külakeskus, Peri POÜ (või kauplus) – I ja III kvartal (veebruar ja august)
Põlva Kool Lina tn 21, Põlva Ostumarket, Põlva Vesi AS
Mammaste tee 4 – II ja IV kvartal (mai, november)
- süvakontrollil: Põlva Kool Lina tn 21, 1 kord aastas (maikuu)

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

Kvaliteedinäitaja	Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg					
	2025. a	2026. a	2027. a	2028. a	2029. a	
Hägusus	4	4	4	4	4	4 korda aastas
Värvus	4	4	4	4	4	4 korda aastas
Lõhn	4	4	4	4	4	4 korda aastas
Maitse	4	4	4	4	4	4 korda aastas
Elektrijuhtivus	4	4	4	4	4	4 korda aastas
pH	4	4	4	4	4	4 korda aastas
Raud	4	4	4	4	4	4 korda aastas
Mangaan	4	4	4	4	4	4 korda aastas
Coli-laadsed bakterid	4	4	4	4	4	4 korda aastas
Escherichia coli	4	4	4	4	4	4 korda aastas
Kolooniate arv 22C	4	4	4	4	4	4 korda aastas
Soole enterokokid	4	4	4	4	4	4 kord aastas
Ammoonium	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Alumiinium	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Boor	1	1	1	1	1	1 kord aastas

Sulfaat	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Nitrit	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Nitraat	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Oksüdeeritavus	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Fluoriid	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Kloriid	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Naatrium	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Pestitsiidid	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Pestitsiidide summa	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Benso(a)püreen	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Polütsükliilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Antimon	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Arseen	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Benseen	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Elavhõbe	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Kaadmium	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Kroom	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Nikkel	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Plii	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Seleen	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Tsüaniid	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Vask	1	1	1	1	1	1 kord aastas
1,2-dikloroetaan	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen	1	1	1	1	1	1 kord aastas
Trihalometaanide summa	1	1	1	1	1	1 kord aastas

Koostas:

(allkirjastatud digitaalselt)

Jens Jõesalu

Kooskõlastaja:

Terviseamet Lõuna regionaalosakond