


DN	d	D	E
DN150/280	Ø168,3 mm	Ø280 mm	250 mm
DN125/250	Ø139,7 mm	Ø250 mm	250 mm
DN100/225	Ø88,9 mm	Ø180 mm	250 mm
DN65/160	Ø76,1 mm	Ø160 mm	150 mm
DN50/140	Ø60,3 mm	Ø140 mm	150 mm
DN40/125	Ø48,3 mm	Ø125 mm	150 mm
DN32/125	Ø42,4 mm	Ø125 mm	150 mm

...
KUUPÄEV	MUUDATUSE NR.	TEOSTAS	ALLKIRI	MUUDATUSE KIRJELDUS
				Töö nr: 13-030 Leht nr: ST-3.1 Staadlum: TP Möötkava:
HeatConsult OÜ reg. nr 12049862 Katusepapi 6-31, 11412 Tallinn tel: +372 58 00 39 89 info@heatconsult.ee		Tellija: EG Ehitus AS Radisti tee 7, Soodevahe, 75322 Rae vald reg. nr 11097051 tel: +372 6 580 240 faks: +372 6 580 241		Objekti asukoht: NISSI TEE, METSA TÄNAV, RIISIPERE ALEVIK, NISSI VALD, HARJUMAA
Inserer	V. Kislenkova		27.06.2013	Töö nimetus: RIISIPERE ALEVIKU SOOJUSTRASSIDE REKONSTRUEERIMINE
Kontrollis	A. Ledvanov		27.06.2013	
Joonise nimetus: SOOJUSTORUSTIKU TÜÜPLÕIGE				
Fail	13-030 ST-3 Tuuploige.dwg			