

Demonteerida EMI AJ F1.1 õhuliinid M1-4/1a
M4-M9
L=2x(193m A-4x25)

Proj. kaabliga taastada toide õhuliini mastile
M4 ja M5 suunas külgevale Pumbamaia
õhuliinile. M4 paigaldada tõmmits

Proj. maakaabel torus (d110 450N)
MPL418618: AL 4x120 mm²
AJ6628 F3 - M4
L = 35/47m (trass/kaabele)


Alajaama 6628 paigaldada lätistusele uus
F3 Jadaviimakkuliiti 35/400A

Pärna tee 7
91801:005:0054

Piiripõllu
91801:005:0062

Pärna tee 24
91801:001:0214

1. KAABLI PAIGALDUS TORUS



GEOMEET. OÜ		Töö number: Pärna tee 7	
Pärna tee 7, 91801:005:0054		Projektiliine ma-ala-plaan	
Alust	1:1000	Alust	1:1000
Kandekla	1:1000	Alust	1:1000
Kandekla	1:1000	Alust	1:1000
Kandekla	1:1000	Alust	1:1000

PROJEKTEERITUD	SELETUS
○	Õhuliini mast
×	Demonteeritav, tööst välja viidav seade, kaabel jne.
—	Katkestripid
→	MP õhuliin
—	MP maakaabellin
—	Veetrass
—	Tõmmits
—	KP maakaabellin
—	KP õhuliin

Töö nimi:	Võrgu ümberehitus kliendi soovil	Töö nr.:	TC0148	Tellijä:	Sergey Uger
Objekti asukoht:	Pärna tee 7 kinnistul, Vähmele alevik, Võru vald, Võru maakond	Joonisid nimed:		Jooni nr.:	1500
Aseendiplaan		Projektskema:	Arti Kookmaa	Maotlkava	
Kagu Elekter OÜ	Reg. kood 11652588	Korraldaja:	Karmo Kase	Maotlkava	
	Kivi tn 24 Võru	Kontrollis:		Maotlkava	
	Tel: 78 28015	Kauplev:	041223		
	GSM: 53 040150				