



OTSUS

Tallinn

25.04.2025 nr 1-7/25-136

OÜ Airok käitamisloa OKK-22-18 kehtetuks tunnistamise otsus

Tulenevalt kemikaaliseaduse (KemS) § 35 punktist 1 on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (edaspidi TTJA) pädevuses anda ohtliku ettevõtte ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitamislubasid, sealhulgas kooskõlastada kohustuslikke dokumente, hinnates määratud ohtlikkuse taset, õnnetuse ennetusmeetmeid ja suurõnnetuse vältimise põhimõtteid.

Tehnilise Järelevalve Amet (alates 01.01.2019 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) väljastas 18.09.2018 otsusega nr 1-10/18-299 OÜ-le Airok (registrikood 10900160) Rapla maakonda Kehtna valda Kaerepere külla Väetiseküüni kinnistu (registriosa 2278437; katastritunnus 29201:001:1712; edaspidi Väetiseküüni kinnistu) asuvale Valtu Talu OÜ viljakuivati vedelgaasipaigaldisele C-kategooria ohtliku ettevõtte tähtajatu käitamisloa nr OKK-22-18 (edaspidi käitamisluba).

OÜ Airok esitas 19.02.2025 e-kirjaga TTJA-le digitaalselt allkirjastatud käitamisloa kehtivuse peatamise taotluse (TTJA järelevalve infosüsteemis (edaspidi JVIS) nr 11-2/25-01172-006). OÜ Airok andis teada, et teisaldas 16.09.2024 Valtu talu viljakuivati juurest teise 9200 liitrise (s.o 9,2 m³) LPG mahuti (JVIS-e paigaldise number 02-0344; arhiveeritud 19.02.2025 vastavalt OÜ Airok 19.02.2025 teatisele – JVIS, nr 12-1/25-02702-001), mistõttu ei ole tegu enam C-kategooria ohtliku ettevõttega, kuna tuleohtlikku veeldatud gaasi käideldakse alammäärast (5 tonni) väiksemas koguses.

JVIS-e andmete kohaselt on Väetiseküüni kinnistul 9200 liitrise (s.o 9,2 m³) mahuga LPG mahuti (JVIS-e paigaldise number 02-0343), milles käideldakse tuleohtlikku veeldatud gaasi koguses 3,910 tonni (täiteaste 85%, LPG tihedus 0,5 kg/m³). Seega on käideldava tuleohtlikku veeldatud gaasi kogus väiksem C-kategooria ohtliku ettevõtte alammäärast (5 tonni). Tuleohtliku veeldatud gaasi alammäär ja künniskogused on kehtestatud majandus- ja taristuministri 02.02.2016 määruse nr 10 „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord“ lisas oleva tabeli 2 real 18.

Arvestades asjaolu, et OÜ Airok on teisaldanud Väetiseküüni kinnistult teise LPG mahuti, mistõttu ei ole võimalik tuleohtlikku veeldatud gaasi allesjäänud LPG mahutis käidelda KemS-i kohase C-kategooria ohtliku ettevõtte alammäärast suuremas koguses, leiab TTJA, et OÜ Airok 19.02.2025 taotluse rahuldamine käitamisloa kehtivuse peatamiseks ei ole õigustatud,

sest faktiliselt on OÜ Airok käitamisloa aluseks oleva tegevuse Väetiseküüni kinnistul lõpetanud ja seetõttu on täidetud eeldus käitamisloa kehtetuks tunnistamiseks KemS § 29 lõike 2 punkti 6 alusel.

Kuivõrd Väetiseküüni kinnistul on lõpetatud käitamisloa aluseks olev tegevus, on põhjendatud ja asjakohane tunnistada käitamisluba kehtetuks.

TTJA andis 14.04.2025 e-kirjaga (JVIS nr 11-2/25-01172-023) OÜ-le Airok võimaluse otsuse kavandi osas oma arvamuse ja vastuväidete esitamiseks TTJA-le (e-post info@ttja.ee, koopia ardi.link@ttja.ee) hiljemalt 16.04.2025. OÜ Airok määratud täheajaks ning käesoleva otsuse tegemise ajaks oma seisukohti TTJA-le ei ole esitanud.

Tulenevalt eeltoodust, kemikaaliseaduse § 29 lõike 2 punktist 6; haldusmenetluse seaduse § 64 lõikest 1, § 66 lõike 2 punktist 1, § 68 lõigetest 1 ja 2 ning OÜ Airok 19.02.2025 taotlusest ja menetluses kogutud andmetest,

otsustan:

1. Jätta rahuldamata OÜ Airok (registrikood 10900160) 19.02.2025 taotlus käitamisloa nr OKK-22-18 kehtivuse peatamiseks.
2. Tunnistada kehtetuks Tehnilise Järelevalve Ameti 18.09.2018 otsusega nr 1-10/18-299 OÜ-le Airok antud käitamisluba nr OKK-22-18.

Isikul, kes leiab, et käesoleva otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on õigus esitada vaie Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (Endla tn 10a, 10122 Tallinn, e-post info@ttja.ee) haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teada saamisest või kaebus Tallinna Halduskohtule (Tallinna Kohtumaja, Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, e-post talhk.menetlus@kohus.ee) halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristi Talving
peadirektor

Koopia:

1. Päästeamet
2. Keskkonnaamet
3. Kehtna vallavalitsus

Koostaja: Ardi Link