



PÄÄSTEAMET

/* ASUTUSESISEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Kertu Vuks
Tartu Linnavalitsus
lv@tartu.ee

Teie 01.04.2024 nr DP-22-022

Meie 06.06.2024 nr 7.2-3.2/1873-2

**Annemõisa tn 10 ja Annemõisa tn 12
kruntide detailplaneeringu
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Tartu maakonnas Tartu linas Annemõisa tn 10 ja Annemõisa tn 12 kruntide detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Ei ole arvestatud hoonetele juurdepääsu tagamisega. Kuni kaheksa korruseliste elamute igale küljele peab saama pääste tõstuk- või redelautoga. EVS 812-7:2018 jaotis 14.1

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tartu linnavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

Margo Lempu
+372 7337313
margo.lempu@rescue.ee