



TINGMÄRGID

XW1

Projekteeritud 0,4kV maakaablid (X-kaablite arv trassis)

Projekteeritud kiirlaadija

Projekteeritud kiirlaadija dispentser

Projekteeritud kaitsepost laadijale

Olemasolev kinnistupiir

MÄRKUS:

1. Geodeetilise alusplaani koostas Kirjanurk OÜ, töö nr 8388G, 07.07.2022 kõrgused on EH2000 kõrgussüsteemis.

J. Hurda tn 1a
55601:002:0150

Väike-Sassi
63602:001:0032

Sassi

Tellija:			Joonis:		Joonise nr	Mõõtkava	Leht
Alexela AS			Asendiplaan		EL-01	1:250 / A3	1/1
Staadium	Tööprojekt		Töönimetus: Tartu mnt 24 laadimisjaama ja selle dispentseri paigaldamine		Muudatus		Kuupäev
Koostas	R.Kasuk						
Kontrollis	R.Kasuk						
Proj.kood			Aadress: Tartu mnt 24, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond		<div>E-SERVICE</div> <div>ELEKTRITÖÖD</div> <div>Salve 2a Tallinn 11612</div> <div>Tel: (+372) 6 701 066</div> <div>www.eservice.ee</div> <div>Elektritööde reg.nr.: EL10360030-0001</div>		
Töö nr	23_3437						
Kuupäev	14.01.2024						
			23_3437_TP_EL-01_ASEND_230914_RK				