



# MUHU VALLAVALITSUS

---

Lp Monika Korolkov

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

monika.korolkov@mkm.ee

31.01.2025 nr 7-3/84

## Eesti-Läti neljanda elektriühenduse REP trassialternatiivid

Suur tänu, et tutvustasite Muhu vallale Eesti-Läti neljanda elektriühenduse REP trassialternatiive. Palusite, et esitaksime omapoolsed arvamused ja ettepanekud kirjalikult.

Kuigi Saaremaa ja mandri vahelisel lõigul on vaatluse all kuus erinevat trassialternatiivi, siis Muhu valla vaates on alternatiive hetkel kaks – kas trass kavandatakse merekaablina ja kogu arendus läheb Muhu vallast mööda või maakaablina mööda üht kavandatud trassi. Maakaabli osas Muhu vallas hetkel alternatiivseid trasse ei käsitleta.

Muhu Vallavalitsus on seisukohal, et **Muhu valla vaatest on igal juhul eelistatuimad trassialternatiivid, mis valla maismaa territooriumi ei puuduta**, kuna arusaadavalt on nende mõjud Muhu saare elanikele, maakasutusele ja loodusele kõige väiksemad.

Muhu valda läbiva maakaabli osas on hetkel arutlusel vaid üks trassivariant, mis erineb oluliselt varasemalt tutvustatud suunast. Esialgsete plaanide kohaselt kaaluti trassivarianti, mis kopeeris valdavalt olemasolevaid 110 kV kõrgepingeliini koridore võimaldades osaliselt kaitsevööndite kattumist ning olemasolevate trassikoridoride kasutamist, mistõttu mõju väljakujunenud maastikule ning maakasutusele oleks minimaalne. Praeguses lahenduses on esmasest plaanist kahjuks loobutud ning olemasolevat liinikoridori kasutatakse vaid väga väikeses määras. Trassialternatiivide tutvustusel jäi meile arusaam, et muudatuse peamiseks põhjuseks võisid olla looduskaitse kitsendused. Samas jäi arutelult kõlama, et antud küsimustes võiks olla siiski läbirääkimisruumi, ning hetkel ei ole Keskkonnaametiga antud küsimustes täpsemalt suheldud. Muhu valla selge eelistus maismaakaabli puhul on olemasoleva 110 kV liinikoridori maksimaalne ärakasutamine, mistõttu soovime, et jätkuvalt kaalutaks trassialternatiivina maakaabli kavandamist olemasolevate kõrgepingeliinide trassikoridori. Muhu vald ei pea õigeks täiesti uue trassikoridori rajamist, kui on suures osas võimalik ära kasutada olemasolevaid trassikoridore.

Ühtlasi palusite välja tuua kohapealset teavet, millega arvestada, sh detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste info.

Kavandatav trassikoridor läbib Pädaste küla Männiku detailplaneeringuala (Planeeringuala hõlmab Pärna (47801:007:0997) ja Tamme (47801:007:0996) katastriüksusi). Planeeringu materjalid leitavad siit: <https://evald.ee/muhuvald/#/planeeringud/planeeringud/4780663>

Keskuse Liiva küla Muhu vald

Tel: 453 0672

e-post: vald@muhu.ee

94701 SAARE MAAKOND

[www.muhu.ee](http://www.muhu.ee)

Reg kood 75018710

Planeering on kehtestatud ja on toimunud planeeringujärgne katastriüksuse kruntimine, kuid ehitustegevusega ei ole alustatud.

Lisaks soovitaksime välja tuua järgmised asjaolud:

- Võiküla Säde katastriüksus (47801:001:1030) jääb hetkel pea kogu ulatuses trassikoridori alale. Kinnistule on väljastatud ehitusluba jaotusseadmete hoone rajamiseks (ehr kood 121417508).
- Pädaste Uus-Valka katastriüksusele (47801:007:0038) on väljastatud ehitusload kuuri (121409569) ja Sauna (120853425) püstitamiseks. Muhu vallale teadaolevalt on möödunud aastal asutud ehitusõigust ka ellu viima. Hoonestusala jääb trassikoridori. Samuti on trass kavandatud läbi kõrvalasuva Lõuka kinnistu (47801:007:0110) õueala.

Palume korrigeerida trassikoridori võimalusel nii, et trassikoridoride kavandamisel arvestataks olemasoleva hoonestuse ja ka õuealadega ning võimalusel välditaks neid.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Pille Tamm

maa- ja planeeringuspetsialist

4530680, maa@muhi.ee