



TERVISEAMET

Pärnu Linnavalitsus  
Planeerimisosakond  
[linnavalitsus@parnu.ee](mailto:linnavalitsus@parnu.ee)

Teie: 06.06.2023 nr 8-4/2090-25

Meie: 09.06.2023 nr 9.3-1/23/3892-2

### **Tõstamaa alevikus Kalli mnt 2c kinnistu detailplaneering**

Esitasite Terviseameti lääne regionaalosakonnale kooskõlastamiseks Tõstamaa alevikus Kalli mnt 2c kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala moodustavad Tõstamaa alevikus Kalli mnt 2c ja Kalli mnt 2d kinnistud. Planeeringuga soovitakse kinnistud liita ja alale tankla ja selle juurde kuuluva kaupluse, pesula ning parkla ehitamine ja Kalli mnt 2d alajaama ümbertõstmine.

Ettepaneku aluseks on juba käimasolev elektrialajaama ümbertõstmise protsess praeguse Kalli mnt 2c kirdenurka. Planeeringuga kavandatakse rajada üks maa-alune mahuti kuni 100 m<sup>3</sup>. See paigutatakse tankimisala alla ja täitmisklapp suuremahuliste veokite tankurisaarele. Ohuala jääb kinnistu piiridesse. Gaasimahutit ei kavandata. Detailplaneeringu ala piiriks on eesvoolukraav, mis on ette nähtud ümber ehitada kollektoreesvooluks. Oma iseloomult hakkab tankla kuuluma kemikaaliseaduse tähenduses C kategooriasse (ehk kõige leebemasse kategooriasse). Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu põhilahenduste muutmiseks, üldplaneeringuga on määratud alale elamumaa juhtotstarve, detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta juhtotstarve 100 % ärimaaks.

Hoonele tehnoseadmete valikul ja paigutamisel arvestatakse, et tehnoseadmete müra ei ületaks keskkonnaministri 16. detsembri 2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” toodud normtasemeid.

**Terviseameti lääne regionaalosakond on tutvunud esitatud materjalidega ning kooskõlastab Tõstamaa alevikus Kalli mnt 2c kinnistu detailplaneeringu.**

Lugupidamisega

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Kristel Kallaste  
menetlusgrupi juht