



Tartu Vallavalitsus
tartuvald@tartuvald.ee
Haava tn 6
60512, Tartu maakond, Tartu vald,
Kõrveküla alevik

Teie 17.10.2022

Meie 10.11.2022 nr 7.1-2/22/23453-2

**Tartu vallas Tabivere alevikus jalg- ja
jalgrattatee ehitusloa eelnõu menetluse
kooskõlastamata jätmine**

Esitasite Transpordiametile ehitusloa menetluses (Ehitusloa taotlus nr 2211271/17412, menetlus nr 310061) EhS § 42 lg 7 p 1 alusel kooskõlastamiseks Tartu maakonnas Tartu vallas riigitee nr **14203** Tabivere jaama tee km 0,155 - km 0,462 riigitee teemaal ja kaitsevööndis paikneva jalg- ja jalgrattatee (edaspidi JJT) ehitusloa eelnõu. Ehitusloa aluseks on ehitusprojekt „*Tartu valla kergliiklusteede projekteerimine, osa I ja III, põhiprojekt*“, *K-Projekt AS, Töö number 22017A*). Projektiga on kavandatud Vasula aleviku sisene JJT paiknemine.

Ehitusloa aluseks olev projekt ei ole kooskõlas Transpordiameti poolt väljastatud nõuete ja 22.08.2022 esitatud märkustega:

1. Vee ja kanalisatsiooni projektis puuduvad tingmärkide seletus ja seetõttu ei ole võimalik nende vastavust hinnata.
2. Kõigi riigiteega ristuvate projekteeritud võrkude osas tuleb esitada löikejoonised.
3. Oleme juhtinud tähelepanu, et valgustuse projekt ei vasta nõuetele ning mitmed tehnilised probleemid on lõpliku lahenduseta. Ehitusloa väljastamise aluseks on kooskõlastatud JJT tervikprojekt.
4. Projektis on näidatud riigitee pindamine. Antud nõue ja tegevus peab olema kirjeldatud seletuskirjas katendite osas.
5. JJT ja tehnovõrkude osas tuleb esitada IKÕ plaanid.
6. Projekti eriosade seletuskirjades tuleb lisada märkus tehnovõrkude rajamise ajalisuse osas: kui tehnovõrkude ehitamine toimub JJT ehitusest erinevalt ajal, siis tuleb Transpordiametile esitada täiendavalt kooskõlastamiseks katete taastamise joonised.

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist projektis ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3, § 99 lg 3 ja lähtudes majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee projekteerimise normid“ lisast „Maanteede projekteerimismid“, jätame ehitusloa kooskõlastamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Herkki Rõõm

peaspetsialist

projekteerimise osakonna taristu kooskõlastuste üksus

Herkki Rõõm

5219446, Herkki.Room@transpordiamet.ee