



PÄÄSTEAMET

Lääne-Harju Vallavalitsus  
info@laaneharju.ee

Teie 13.08.2025

Meie 12.09.2025 nr 7.2-3.1/5039-1

### **Algatamisest teatamine ja LÜ kohta seisukohtade küsimine**

Detailplaneeringu koostamisel arvestada tuletõrje veevarustuse lahendamise ja vastavalt siseministri määrusele nr 10 „*Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord*“.

Samuti tuleb tagada päästetehnika juurdepääs juhtudel, kui kavandatud korterelamud on üle kolme korruse. Eriti oluline on päästjate ligipääs hoonete hädaväljapääsudele. Alates 4. korrusest on päästjatel vaja hädaväljapääsu juurde jõudmiseks kasutada redel/tõstuk-autot. Selleks on vaja luua tingimused mis vastaksid järgmistele parameetritele: Juurdepääsutee laius min 3,5 m. Värava laius min 4,5 ja kõrgus min 4,5. Juurdepääsutee kandevõime min 25 t. Soovitav rajada tee ringsõiduna või umbtee korral maks pikkus 150 meetrit ning ümberpööramise võimalus. Redel/tõstuk-auto peab saama 5-8 meetri kaugusele hoone välisseinast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sandra Danilson

Ohutusjärelvalve büroo inspektor

Päästeameti Põhja päästekeskus