

IMATRA ELEKTER AS
Lääne REGIOON

Elektriliitumine Raja tee 6, Rohuküla, Lääne maakond, Läänemaa piirkond

LÄHTEÜLESANNE NR: LT-29845L

Projekti kood: JT3009

Väljastatud: 26.08.2024
Kehtiv: 26.08.2025

TAOTLUSE ESITAJA

• Nimi / ärinimi	Jana Iljitsova
• Telefon	+372 506 8282
• E-post	janailji@gmail.com

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

• Aadress	Raja tee 6, Rohuküla, Lääne maakond, Läänemaa piirkond
• Katastriüksus	18401:001:0724
• Mõõtepunkti ID	-

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

• Pingeklass	Madalpinge
• Faaside arv	3
• Amprite arv	25 A

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	
• Piirkonna alajaam	HAAPSALU 110/35/10
• Toitefiider	UNGRU:HAA
• Jaotusalajaam	RAJA:(Haapsalu)
• Jaotusfiider	F1
• Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu insener, Sten Vainu +372 5887 1508 sten.vainu@elektrilevi.ee
• Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas.
• Projekt vaja kooskõlastada	ELV kaitsevööndi järelvalve sektoriga www.elektrilevi.ee eteeninduses. Teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.

EELDATAVATE TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
• Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	4x120 mm ² – 10 m	
• Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk, soklil, 1-kohaline	
• Arvesti tüüp (PLC/P2P)	P2P – 1 tk	

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus.
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Imatra Elekter AS-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Imatra Elekter AS-ga.

Lisa 2:

JT2991 mahus:

1. AJ RAJA:(Haapsalu) F1 mastist M6 paigaldada uus maakaabelliin AXPk.4x120 (MPL431482) kuni planeeritud asukohani.
2. Paigaldada uus liitumiskilp LK231540.
3. Paigaldada uus arvesti.

Lisa 3:

AS-LT-29845L.pdf; AS-LT-29845L.dxf

KOOSTAJA

Sten Vainu

Imatra Elekter AS volitatud esindaja

Tingmärgid	Värvid
- õhuliin	- projekteeritav madalpinge
- maakaabel	- projekteeritav keskpinge/olemasolev sidevõrk
- side õhukaabel	- projekteeritav sidevõrk
- side maakaabel	- olemasolev madalpinge
- sidekapp (FCP)	- olemasolev keskpinge
- sidejaotuskapp (FAT)	- demonteeritav võrk
- sidevõrgu LP	- kinnistu piir
- komplektalajaam	
- mastalajaam	
- kioskalajaam	
- harukilp	
- jaotuskilp	
- liitumiskilp	

