



PÄÄSTEAMET

Üllar Laid  
Hiiumaa Vallavalitsus  
valitsus@hiiumaa.ee

Teie 08.03.2024 nr 9-6.1/625

Meie 02.04.2024 nr 7.2-3.4/1341-2

**Detailplaneeringu koostamiseks  
lähteseisukohtadele ettepanekute  
tegemine (Kärdu, Moka küla)**

Austatud Üllar Laid

Päästeameti Lääne päästekeskus esitab ettepanekud Hiiumaa Vallavalitsusele detailplaneeringu koostamiseks Hiiumaa vallas Moka külas asuva Kärdu kinnistu :

- 1.Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga.
  - 2.Planeeringujoonisel puudub planeeritav veevõtukoht koos juurdepääsuga.
- Alus: TuoS § 23 lg 2 ja § 24 lg 4

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Galina Kiivit  
Ohutusjärelvalve büroo  
peainspektor  
Lääne päästekeskus

Galina Kiivit  
+372 4725105  
galina.kiivit@rescue.ee