



PÄÄSTEAMET

Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 13.05.2026 nr 6-2.1/848-2

Meie 29.05.2026 nr 7.2-3.4/509-6

Ojametsa kü DP tuleohutuse osa kooskõlastamisest keeldumine

Austatud Signe Rõngas

Päästeamet jätab kooskõlastamata Terlander OÜ poolt koostatud töö nr 2024-14 Pärnu maakond, Tori vald, Are alevik, Ojametsa kinnistu detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

1. Planeeringus on umbtee lõpus ettenähtud ümberpööramiseks koht, mille raadius on 8,5 meetrit. Standard EVS 812-7:2018 näeb ette, et umbtee lõpus peab olema päästesõidukite ümberpööramise võimalus, mis arvestab päästesõidukite pöörderaadiusi. Põhiauto pöörderaadius on 18,5 meetrit.
Alus: EVS 812-7:2018 p 14.1.4.

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Sutt
inspektor
Lääne päästekeskus

+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee

Lääne päästekeskus / A.H.Tammsaare pst 61 / 80010 Pärnu / laane@paasteamet.ee / registrikood 70000585

