



PÄÄSTEAMET

Vello Viiburg
Harku Vallavalitsus
harku@harku.ee

Teie 14.02.2024 nr 12-1/436-12

Meie 22.02.2024 nr 7.2-3.1/213-4

**Petsaku tee 20 ning Petsaku põik 2
maaüksuste ning lähiala
detailplaneeringu kooskõlastamata
jätmise otsus**

Austatud Vello Viiburg

Esitasite Päästeameti Põhja päästekeskusele kooskõlastamiseks Harku vald Petsaku tee 20 ja Petsaku põik 2 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu.

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse inspektor Martin Õunapuu detailplaneeringu kooskõlastamata alljärgneval põhjusel:

- 1) Veevõtukoha lahendus pole nõuetekohane. Seletuskirjast Siseministri määruse nr 10 ning eelnevas versioonis kirjeldatud lõigu „Määruse nr 10 § 7 lg 6 kohaselt on I kasutusviisiga ja sellega võrdsustatud hoonel veevõtukoha veeallikas piisavaks veekoguseks vähemalt 30 m³“ eemaldamine ei vabasta määrusest tulenevate nõuete täitmisest.
- 2) Lisada normdokumentide loetellu Siseministri määrus nr 10.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Martin Õunapuu
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästekeskus
+372 53325972
martin.ounapuu@rescue.ee