












63601:002:2273
Kääriku

Tähistused

-  Projekteeritav KP kaabelliin
-  Olemasolev MP õhuliin
-  Olemasolev side õhuliin
-  Olemasolev KP maakabel
-  Projekteeritav toru
-  Raleala
-  Puurmitskaevik
-  Kinnisel meetodil paigaldatav toru
-  Olemasolev MP maakabel
-  Olemasolev sidekabel
-  Demonteeritav/ilkvideeritav objekt

Märkused:
 1. Projekteerimisalusasane nr.27039.
 2. Alusplaanina on kasutatud OU Kirjanurk tööd nr. 9581G, 2023 veebuaar.
 3. Maakabeli paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakabeli torus ja tagada nõutavad vahakaugused.
 4. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevavara käsitsi.
 5. Peale kaevetööde lõppu taastada töödela eelnenud olukord. Taastada katted.
 6. Paigaldus- ja entustöödel juhinduda k.o. projekti, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrivõu OU ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
 7. Elektrikaabli sügavus niigitee maarkusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

Projekt		Täiendus nr.	
Otepää-Arula 10 kV liidri rekonstrueerimine, Otepää vald, Valga maakond		II.6015-1-4	
Ehitaja		Ehitaja	
LEONHARD WEISS		LEONHARD WEISS	
E-post: eestonia@leonhard-weiss.com		E-post: eestonia@leonhard-weiss.com	
Telefon: +372 601 2285		Telefon: +372 601 2285	
Registrikood: 12083348		Registrikood: 12083348	
Projekti nimetus		Projekti nimetus	
Elektrikaabli paigaldamise plaan		Elektrikaabli paigaldamise plaan	
Projektsuun		Projektsuun	
Keio Aitaja		Keio Aitaja	
Kontrollis		Kontrollis	
Keio Aitaja		Keio Aitaja	
Mastaabid		Mastaabid	
M 1:500		M 1:500	
Tehnikaprojekt		Tehnikaprojekt	
Kael		Kael	
1		1	
EST		EST	
1		1	