



TERVISEAMET

Merle Lätt
Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS
merle.latt@hooldekodu.ee
Erastvere/1
Erastvere küla, Kanepi vald, Põlvamaa

Teie 07.02.2024 nr 9.3-2/24/1517-1

Meie 19.03.2024 nr 12.5-5/24/90-3

Sotsiaalasutuse terviseohutuse hinnang, Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS

Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS; (isiku-/registrikood **11230884**; elu-/asukoha aadress Hellenurme, Elva vald, Tartumaa; telefon (+372) **56264536**; e-post **info@hooldekodu.ee** esindaja **Merle Lätt** (edaspidi *hinnangu taotleja*) tegutseb järgmistel tegevusaladel: väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus. Hinnangu taotleja on esitanud taotluse Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Kanepi Kodu olemasoleva hinnangu muutmiseks, asukoha aadressiga Erastvere/1, Erastvere küla, Kanepi vald, Põlvamaa.

Hinnangu saamiseks on lisatud järgmised dokumendid ja andmed:

- ☒ hinnatavate ehitiste, maa-ala, ruumide ja sisustuse andmed;
- ☒ joogivee analüüside tulemused;
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll;
- ☒ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused;
- ☐ asutuse projekt;
- ☒ töötajate tervisetõendid.

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- ☒ sotsiaalhoolekande seadus;
- ☒ rahvatervise seadus;
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;
- ☐ tarbijakaitse seadus;
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;
- ☐ sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;
- ☐ sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“;
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandenasutuse tervisekaitsenõuded“;
- ☒ sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandenasutuse tervisekaitsenõuded“;
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lastenasutuses ja koolis“;
- ☐ sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandenasutuses“;

- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded¹“;
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;
- ☐ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“;
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“;
- ☒ ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“.
- ☒ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;
- ☒ EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimisüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017.

Terviseamet on vaadanud esitatud dokumendid läbi, vormistanud objekti vastavuse kontrollakti ning annab järgnevalt hinnangu sotsiaalhoolekande asutuse terviseohutusele¹. Hinnangu taotleja on esitanud taotluse Lõuna-Eesti Hooldekeskuse AS, Kanepi Kodu olemasoleva hinnangu muutmiseks suurendades klientide arvu 7 inimese võrra. Soovitud lisakohad planeeritud 1.korrusel ruumi nr 130, teisel korrusel ruumidesse nr 203, 211, 235, 269, 279.

Terviseamet leiab, et tervisekaitsenõuetele vastavuse osas järgnevad puudused:

1. Mõõtmistulemuste (Mõõdistusmehed OÜ, mõõteprotokoll nr 24-25, 05.03.2024) kohaselt ei vasta tehnoseadmete müratasemed ruumides nr 203 ja 130 nõuetele. Teiste ruumide (235, 269, 279) kohta mõõtmistulemused puuduvad.
2. Puuduvad ventilatsioonisüsteemi õhuhulkade mõõtmistulemused ruumide 235, 269, 279 kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janne Nurme
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Janne Nurme 53410225
janne.nurme@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava asutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad asutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.