



TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/26/6446-2

28.08.2026

Projekti nimetus	Moodul-lasteaed
Aadress	Harjumaa, Harku vald, Tiskre küla, Hariduse tee 3
Staadium	Eelprojekt
Tellija nimetus ja aadress	Harku Vallavalitsus, Harjumaa 76901, Tabasalu, Kallaste tn 12
Andmed projekterija kohta	Nasa OÜ, Telliskivi tn 60/1-30, Tallinn 10412, info@nasa.ee , 5656 9898
Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr	18.08.2026, nr 9.3-1/26/6446-1

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervishoiu seadus
- Vabariigi Valitsuse 26.06.2025 määrus nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“ (edaspidi määrus 47)
- Vabariigi Valitsuse 05.08.2025 määrus nr 60 „Nõuded laste toitlustamisele haridusasutuses ja sotsiaalteenuse osutamisel“
- Sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 “Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid“ (edaspidi määrus 61)
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- Taristuministri 04.07.2026 määrus nr 58 „Nõuded ehitise ligipääsetavusele“ (edaspidi määrus 58)
- Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
- EVS-EN 12464-2:2025 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad
- EVS 906:2026 Mittelehuonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele (edaspidi standard EVS 906:2026)
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS 843:2016 Linnatänavad
- EVS-EN 17037:2019+A1:2021 Päevavalgus hoonetes
- EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine
- EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes

Eelprojekti terviseohutuse hinnang:

Moodul-lasteaed (Hariduse tee 3 ja Hariduse tee 3/1, Tiskre küla, Harku vald) eelprojekt on läbivaadatud järgmiste märkustega:

1. Eelprojekti seletuskirja punkti 7. kohaselt on igal rühmal riiete kuivatusruum või -kapp. Korrusplaanide joonistel *TISKRE_EP_AR-5-02_1-KOR-PLAAN* ja *TISKRE2_EP_AR-5-02_1-KOR-PLAAN* puuduvad riiete kuivatusruumid või -kapid. Määruse 47 § 11 lg 3 kohaselt tuleb tagada võimalus laste välisriiete ja -jalanõude kuivatamiseks.
2. Eelprojekti seletuskirja punkti 7. kohaselt „*Moodulhoone on planeeritud ja projekteeritud liitrühmadele.*“ Eelprojekti ei selgu, kuidas on tagatud võimalus väikelaste tualetipottide pesemiseks. Määruse 47 § 9 lg 4 punkti 3 kohaselt peab liitrühma hügieeniruumis olema võimalus väikelaste tualetipottide pesemiseks, kuid seda mitte väikelaste kätepesuvalamutes.
3. Eelprojekti seletuskirja punkti 7.1 sisevalgustuse tabelis puuduvad andmed osade ruumide (puhkeruum ja WC-duširuum) tehisevalgustuse kohta.

4. Eelprojekti seletuskirja punkti 7.2 õhuvahetuse tabelis puuduvad andmed osade ruumide (puhkeruum ja WC-duširuum) õhuvahetuse ja müra normtasemetega kohta.
5. Eelprojektist ei selgu, kus hoiustatakse väikelaste tualetipotte. Määruse 47 § 9 lg 4 punkti 1 kohaselt peab liitrühma hügieeniruumis olema kuni kolmeaastastele lastele sobival arvul väikelaste tualetipotte ja koht nende hoiustamiseks.
6. Eelprojektist ei selgu, kus hoiustatakse koristusvahendeid. Määruse 47 § 12 lg 3 kohaselt tuleb puhastamiseks kasutatavaid seadmeid, puhastusvahendeid ja -aineid ning teisi kemikaale hoida lastele kättesaamatus kohas.
7. Eelprojektist ei selgu, kus hoiavad oma isiklikke asju õppeasutuse töötajad. Määruse 47 § 11 lg 11 kohaselt peab õppeasutuse töötajatele olema loodud võimalus hoida oma isiklikke asju lastele kättesaamatus kohas.

Lisaks eelnevale juhime tähelepanu järgmistele asjaoludele:

1. Eelprojekti seletuskirja punktide 1.2; 2.9.8 ja 7. normdokumentide loetelus on viidatud määrusele „*Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“*“. Juhime tähelepanu, et nimetatud määrus on kehtetu. Alates 01.08.2026 jõustus määrus 58.
2. Eelprojekti seletuskirja punktide 1.2; 8.4. ja 8.5.1 normdokumentide loetelus on viidatud standardile „*Eesti Standard EVS 906:2018 „Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele“*“ Juhime tähelepanu, et nimetatud standard on kehtetu. Alates 02.03.2026 kehtib standard EVS 906:2026.
3. Eelprojekti seletuskirja punktide 8.4. ja 8.5.1 normdokumentide loetelus on viidatud määrusele „*Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“*“. Juhime tähelepanu, et nimetatud määrus on kehtetu. Alates 17.11.2025 jõustus määrus 61.
4. Eelprojekti seletuskirja punkti 2.5 kohaselt „*Uks peab olema lävepakuta, kuid kui ehituslikult on nõutav lävepaku olemasolu, siis selle kõrgus ei tohi olla üle 50 millimeetri; Lävepakk, mille kõrgus on 25–50 millimeetrit, tasandatakse mitteläbivajuva kaldpleki või -liistuga*“ Juhime tähelepanu, et vastavalt määruse 58 § 16 lg 4 kohaselt kui ukstel on lävepakk, ei tohi see olla kõrgem kui 25 millimeetrit. Nõue ei kohaldu ilmastikule avatud rõdu, lodža ja terrassi uksele.
5. Eelprojekti seletuskirja punkti 2.5 kohaselt „*Kraanikauss peab asuma põrandast 800 millimeetri kõrgusel ja seinast sellisel kaugusel, et kraanikausi alla jääks vähemalt 300 millimeetri sügavune ja 670 millimeetri kõrgune ruum põlvedele*“; Juhime tähelepanu, et määruse 58 § 18 lg 12 kohaselt peab kraanikausi ülemine serv asuma põrandast kuni 800 millimeetri kõrgusel ja kraanikausi alla peab jääma ratastoolikasutaja jaoks vajaminev ruum põlvedele.
6. Eelprojekti seletuskirja punkti 2.9.8 kohaselt „*Määruse 28 § 15 lg 2 punkti 4 ja 5 kohaselt on trepiaste hoones asuva trepi ja kaetud välistrepi puhul olema vähemalt 270 millimeetrit lai ja kuni 160 millimeetrit kõrge. Lahtise välistrepi puhul on vähemalt 400 millimeetrit lai ja kuni 130 millimeetrit kõrge*“; Juhime tähelepanu, et nimetatud määrus on kehtetu. Alates 01.08.26 jõustus määrus 58, mille § 10 lg 3 ja 4 sätestavad nõuded trepiastmetele.
7. Eelprojekti seletuskirja punkti 4.4. kohaselt „*Eraldi tuletõkkesektsiooni moodustab trepikoda ja ühenduskoridor vt. joonis Tiskre_EP_AR-8-01_EVAK_PLAAN*“ Juhime tähelepanu, et evakuatsiooniplaanid on joonistel *TISKRE_EP_SA-8-02_EVAK_PLAAN* ja *TISKRE2_EP_SA-8-02_EVAK_PLAAN*.
8. Eelprojekti seletuskirja punkti 7. kohaselt „*Hoone ehitamisel kasutada vaid Terviseameti poolt aktsepteeritud ehitus- ja viimistlusmaterjale (Määrus 84 § 6 lg 2)*“; Juhime tähelepanu, et projekteeritav hoone on moodul-lasteaed, millele kehtivad määruse 47 nõuded.
9. Eelprojekti seletuskirja punkti 7.1 sisevalgustuse tabelis on esitatud andmed abiruumi/koristajaruumi tehisvalgustuse kohta. Juhime tähelepanu, et vastavalt korrusplaanide joonistele puuduvad moodulhoonetes abiruumid/koristajaruumid.
10. Juhime tähelepanu, et laste hügieeniruumis on soe vesi määruse 47 mõistes temperatuuriga vahemikus 35–40 °C.

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond
51975317 gea.metus@terviseamet.ee