

**Katseprotokoll NHL2026/V2384MB**
Rahvatervise labor
Vee mikrobioloogiline analüüs

Tellija: Viimsi Kool, 75021304
Veeallika valdaja: Osaühing Viimsi Haldus
Proovivõtukoht: Viimsi kool, bassein
Proovivõtja nimi: Ain Pinnonen

Veeallika liik:	Basseinivesi	Proov võetud:	17.03.2026	08:30
Visuaalne hinnang proovi saabumisel:	Ilma iseärasusteta	Laborisse toodud:	17.03.2026	10:19
		Analüüs alustatud:	17.03.2026	11:20
		Analüüs lõpetatud:	19.03.2026	
		Protokoll vormistatud:	19.03.2026	

Analüüsi tulemused

Näitaja	Tulemus	Piirsaldus	Ühik	Meetod
Kolooniate arv 37 °C	6	100	PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222:2001
Coli-laadsed bakterid	0	20	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017
Enterokokid	0	10	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2:2002
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 16266:2008
Stafülokokid	0	10	PMÜ/100 ml	EVS EN-ISO 6888-1:2021

Proovivõtukohal määratud parameetrid *

Parameeter	Tulemus	Ühik	Mõõtesead
Basseinivee temperatuur	28	° C	-

PMÜ - pesa moodustav ühik

[Piinormi alus \(bassein\): Sotsiaalministri määrus 21.08.2025 nr 38 Nõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele](#)

Dokument on kinnitatud Terviseameti digitempliga

Svetlana Rudõka

bioanalüütik

Katsetulemused kehtivad analüüsitud proovide kohta. Katseprotokollide paljundamine on lubatud ainult tervikuna.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(*) - ei kuulu akrediteerimisulatusse

Katseprotokoll NHL2026/V2384MB Lk 1 / 1

Paldiski mnt 81 Tallinn 10614 / +372 794 3600 / labor@terviseamet.ee / www.terviseamet.ee / registrikood 70008799

Kontrollkood: 36106160