

Lülitumiskilbis paiknevast liitumispunktist elektripaigaldise peakilbini projekteerib ja ehitab tarbija oma vajadustele ning kehtivatele normidele vastava maakaabelliini. Juhistikusüsteem liitumiskilbis TN-C. Kaabel peab olema neljasooneline. Kaabel tuleb liitumiskilbis tähistada märkesildiga järgnevalt: kaabli mark, ristlõige ja pikkus peakilbini.

Liitumiskilbis paiknevast liitumispunktist elektripaigaldise peakilbini projekteerib ja ehitab tarbija oma vajadustele ning kehtivatele normidele vastava maakaabelliini. Juhistikusüsteem liitumiskilbis TN-C. Kaabel peab olema neljasooneline. Kaabel tuleb liitumiskilbis tähistada märkesildiga järgnevalt: kaabli mark, ristlõige ja pikkus peakilbini.

Joonise nimetus:

21.02.2024

M 1:1 796