

Anastasia Raud

From: Anastasia Raud
Sent: teisipäev, 5. märts 2024 13:13
To: 'liisi@dge.ee'
Subject: Lillepõllu DP tuletõrjevee lahenduse küsimus

Tere

Tutvusin Teie poolt saadetud materjaliga ja küsimusega.

Tee, mille kaudu on tagatud päästetehnika juurdepääs hooneteni või veevõtukohani peab olema 3,5 meetrit lai ja kannatama päästetehnika raskust.

Hetkel kehtiva siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ § 6 lg 3 kohasel peab veevõtukoht paiknema hoone kaugeimast sissepääsust või rajatise kaugeimast ligipääsetavast punktist kuni 200 meetri kaugusel.

Samas sama määruse § 6 lg 5 annab võimaluse veevõtukoha kauguse suurendamiseks kuni 400 meetrini.

Tuletõrje veevarustust tegelikult peab ära lahendama kohalik omavalitsus, seega tuleks teema läbi arutada Häädemeeste Vallavalitsusega.

Planeering peab vastama kehtivatele normidele.

Anastasia Raud

Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
mob: +372 5334 5835
tel: +372 444 7836
anastasia.raud@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

A. H. Tammsaare pst 61 | 80042 Pärnu
rescue.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee

