


Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisjuhisandele "II1691".
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ tood nr 135236 (24.04.25). Koordinaatsüsteem L-Est 99 ning kõrgusandmed EH2000 süsteemis.
3. Kaabli ja elektriseadmete paigaldamisele järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmisajajetase nõuded. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
5. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 1,0m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.

Tellijä: Elektrilevi OÜ			Address: Päävalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa, 61714		Kuupäev: 20.05.2025
			MTR: TEL002388		Töö nr: 25-27
			Reg. nr: 12685881		Joonise nr: 003
Töö nimetus:		Kalevi (Kõhla-Järve) F2 VME, Metsamärga küla, Tõla valla, Ida-Viru maakond. II1691	Telefon: +372 553 4119		Mõõtkava: M1:500 A1
			E-mail: jaanus@stromtec.ee		
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija: Martin Bluum, 56969904			
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja			