Tingmärgid

- Proj. 20 kV kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. 20 kV kaabel kinnisel meetodil
- Proj. kaevikuava
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Ol. olev veetrass
- Ol. olev kanalisatsioonitrass
- Ol. olev drenaaž
- Ol. olev gaasitrass
- Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

80201:001:0476
Sillamäe

JT_L1

X = 6589850
Y = 6591669

N

X = 6589800
Y = 6592000

Ojakalda kinnistul raiuda kaablitrassilt võsa (mõned kohad).

80201:001:0423
Ojakalda

80201:001:0134
13165 Kõrve-Toila tee

80201:001:0042
Koplilille

N
W E
S

Märkused riigiteeäärse puurimise osas:
Selleks, et pinnas pärast puurimist ei vajuks, peab lisaks tavalisele puurimisegule kasutama ka kivistuvat segu. Kivistuva segu kasutamiseks peab läbima puurimistunnelit 2 korra (tagasitõmbamine tehakse koos laiendi ja torudega) asemel 4 korda (esimene tagasitõmbamine tehakse ainult laiendiga ja teine tagasitõmbamine torudega). Selline lahendus on vajalik, et hiljem mitte ei tekiks vajumisi, teekatte taastamist jms. Kivistuv segu kujutab endast tihket savi, mitte betooni aga selle koostis on selline, mis imiteerib tavalist pinnast.

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele "II1691".
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ tööd nr 13523G (24.04.25). Koordinaatsüsteem L-EST '97 ning kõrgusandmed EH2000 süsteemis.
3, Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
5. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 1,0m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.

Tellija: Elektrilevi OÜ		STRØMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 20.05.2025
			MTR: TEL002388	Töö nr: 25-27
Töö nimetus:	Kalevi: (Kohtla-Järve) F2 VME, Metsamägara küla, Toila vald, Ida-Viru maakond. II1691		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 004
			Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A1
Joonise nimetus:	Asendiplaan		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
			Projekteerija: Martin Bluum, 56969904	
			Kontrollis: Jaanus Kaldoja	