


Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele "IP7214".
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ tood nr 123106 (22.08.2024). Koordinaatsüsteem L-E57-97 ning kõrgusandmed EH2000 süsteemis.
3. Kaablit ja elektrisideme paigaldamisele järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajajärgse nõuded. Normdokumentide nimekirja vt. Seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
5. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 1,0m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

Tellija:			Address:		Kuupäev: 17.09.2024
Elektrilevi OÜ			Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Töö nr: 24-114
Töö nimetus:	Pargi F-613 rekonstrueerimine. IP7214	MTR:	TEL002388		Joonise nr: 00Y
		Reg. nr:	12688881		
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Reg. nr:	+372 555 4119		Mõõtkava: M1:12000 A1
		E-mail:	jaanus@stromtec.ee		
		Projekteerija:		Martin Bluum, 56969904	
		Kontrollis:		Jaanus Kaldoja	