

Vaade 3
M 1:500



Kivipõllu
46002:002:0338

LK233769
1-kohaline, soklil
reservtoru tarbijakaablile
PVC Ø75 450 N 2 m


Tähekese
46002:002:2300

Metsasalu
46002:002:0308

MPL435182 AI 4G120

25168 Meremäe-Tsirigu-Antruva tee
46002:002:1800

Utsali-Koidu
46002:002:0030



Kinnine läbindamine
PVC Ø110 1250 N 17 m
Vastavalt ristmevälja joonisele

Tamme
46002:002:0204

Vaade 3

Vaade 2

Vaade 1

Vaade 2

Tingmärke

- Projekteeritud liitumiskapp
- Projekteeritud MP maakaabelliin
- Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Puurimiskaevik
- Katastriüksuse piir

Kasutatud materjal: Kõrgused EH2000 süsteemis

1. Geolus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 12888G) 11.2024

Märkused:

- Ehitustööd toimuvad tee nr 25168 kaitsevööndis ja teemaal.
- Teemaal paigaldada kaabel täielikult kaitsetorusse.

Projekt		Kivipõllu kinnistu elektriliitumine Kangavitsa külas Setomaa vallas Võrumaal				Tellija		Elektrilevi OÜ	
Joonis		Asendiplaani vaade 3				Joonise nr		LC2769-1	
Projekteeris	K. Kangro	21.11.2024	+372 53045971	Möötkava	M 1:500				
Kontrollis	K. Kangro		+372 53045971	Stadium					
Projekti juht				Keel	Leht	Lehti			
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348				EST	3	3			