

OÜ NAKRO


АКТ

Выполненных работ по установке эвакуационного освещения
в здание по адресу Кадастику 57С OÜ Eesticaps
01.03.2018г

В помещение OÜ Eesticaps были проведены работы по монтажу ламп эвакуационного освещения в соответствии со стандартами EVS-EN 50172:2005, EVS-EN 1838:2000 и постановлением ПР от 27 октября 2004г. № 315 .

Минимальное время работы эвакуационного освещения 1 час. В ходе монтажных работ были установлены 2 светильника эвакуационного освещения (IP44 LED 220-240V 50Hz). После монтажа было проведено контрольное тестирования всей системы эвакуационного освещения. Светильники работали в аварийном режиме в течении 1 часа. Освещение соответствует требованиям.

В соответствии с требованиями необходимо проводить ежемесячный контроль эвакуационного освещения и полное годовое тестирование. Результаты контроля заносить в дневник проверки эвакуационного освещения.


Анатолий Дмитриев
Электрик А класса
Tunistuse nr. EP-552-15-A