



TRANSPORDIAMET

Kiili Vallavalitsus
info@kiilivald.ee
Nabala tee 2a
75401, Harju maakond, Kiili vald,
Kiili alev

Teie 05.11.2025

Meie 21.11.2025 nr 7.1-1/25/18814-2

**Kiili vallas Kasteheina tänav T4 kinnistul
juurdepääsutee ehitusloa eelnõu kooskõlastamata
jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonnas Kiili vallas Kangru alevikus Kasteheina tänav T4 kinnistul juurdepääsutee ehitusloa eelnõu (menetlus nr 520667, EHR kood nr 221496901).

Kasteheina tänav T4 kinnistu (katastritunnus 30401:001:1399) asub riigitee nr 11115 Kurna-Tuhala tee km 1,71 kaitsevööndis.

Ehitusloa aluseks on „Kasteheina tänav T4 juurdepääsutee ehitusprojekt“ (projekteerija Adetex OÜ, töö nr 251002).

Meilt ei ole projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastust taotletud.

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist projektis ning ehitusseadustiku § 70 lg 2, § 70 lg 3, § 99 lg 3 ja lähtudes kliimaministri 17.11.2023 [määrusest nr 71](#) „Tee projekteerimise normid“, **jätame ehitusloa eelnõu kooskõlastamata** alltoodud põhjustel:

1. Projekti aluseks olev geodeetiline alusplaan vajab ajakohastamist. Palume kujutada geodeetilisel alusplaanel riigiteel 11115 km 1,71 realselt välja ehitatud asfaltkattega ristumiskoht (hetkel on geoalusel kujutatud lai killustikkattega ala). Siduda projektlahendus olemasoleva olukorraga.
2. Rajatav juurdepääsutee ristub olemasoleva kergliiklusteega. Arvestades sõidukite liiklusega (kergliiklustee ületamisega) tuleb kergliiklusteele näha ette tugevama katendiga lõik.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Merike Joonsaar
peaspetsialist
planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Merike Joonsaar
58627078, Merike.Joonsaar@transpordiamet.ee