

- | Elektrivõlvõrkude tingimärgid | |
|--|--|
| | Projekteeritud Kaubandushoone madalpinge kaabel toeteliseinaga kaablikaitsetorus. Kaubandushoone toitekaabel Ø160 ja muud Ø75 (X-kaablike eriki, iga kaabeli eraldi plaststorus) survetugevusega 750 N |
| | Projekteeritud välisvalgustuse kaabel kaablikaitsetorus Ø75, 750 N (X-kaablike eriki, iga kaabeli eraldi plaststorus) |
| | Projekteeritud kuumtsingitud koonuselise tänavavalgustuse mast h=8 m, alumisele Ø209 ja tipuga Ø76, koosnõliga l=1,0 m otsaga Ø60, paigaldatud jalamisse RJL-4B |
| | Projekteeritud kaablikaitsetoru Ø75, 750 N andmesidekaablike |
| | Likvideeritav |
| Veevarustust ja kanalisatsiooni eriosa tingimärgid | |
| | Projekteeritud drenaažitorustik kaevuga |

Markused: 1. Gaasitorustukiga ristumine ja/või pikikulgemine k.a. aats. kõrgus tähistada geodeedi poolt enne ehituse algust.			
Geograaf	Author: Exact Geomark OU	Töö number: 10049	Moodustatud: 08.2023
Geodeetiline alusplaan on koostatud L-EST 97 koordinaatsüsteemis ja EH2000 kõrgussüsteemis			
		Projekti reitetus Viimsi kaubanduskeskuse laiendus	
RoadExpert OU Põig kood: 14499602 Tel +372 5665 0034 info@roadexpert.ee www.roadexpert.ee		Objekti asukoht Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond	
Tellija: Annetek Tarbe OU aadress@tarbe.eu +372 4270960		Joonistuse reitetus Tehnovekude koondplaan	
Projekti juht	Meelis Kreevan	/aalkirjastatud digitaalselt/	
		Projekti number 23038	Projekti staadium Eelprojekt
		Joonistuse number TL-4-05	Joonistuse mõõtkava 1:500
		Kuupäev 29.11.2023	