

Viiard, Richard

---

Saatja: Andrus Tull <Andrus.Tull@transpordiamet.ee>  
Saatomisaeg: reede, 4. september 2026 14:02  
Adressaat: Viiard, Richard  
Koopia: Andrus Õis  
Teema: RE: 22160 Elva-Rannu tee, Käo küla, Elva vald, Tartu maakond liitumine madalpingel  
Manused: LC5433 22160 Elva-Rannu asendiplaan ja elektriskeem muudatus.pdf

Tere

Transpordiamet nõustub, et projekteeritav liitumiskilp LK241978 asub ca 12m kaugusel Transpordiameti valgustuse juhtimiskilbist.

Saatke meile antud liitumiskilbi LK241978 asendiplaani dwg joonis.

Lisaks saatke antud liitumise Elektrilevi OÜ võrguplaneerija kontaktid, kellega on võimalik kokku leppida kahepoolsete tööde ajagraafikuid ja tööde lõpptähtaegu, et vähendada Kaasiku kinnistu omaniku võimalikke uusi „pahameele avaldusi“.

Lugupidamisega  
Andrus Tull  
Elektriinsener  
Korrashoiu ja liikluskorralduse üksus  
Teehoiuteenistus  
Transpordiamet

---

From: Viiard, Richard <r.viiard@leonhard-weiss.com>  
Sent: Wednesday, September 2, 2026 10:37 AM  
To: Andrus Tull <Andrus.Tull@transpordiamet.ee>  
Subject: Vs: 22160 Elva-Rannu tee, Käo küla, Elva vald, Tartu maakond liitumine madalpingel

Tere!

Rääkisin Elektrilevi võrguinseneriga seoses liitumiskilbi asukoha ja Kaasiku kinnistuga.

Probleem seisneb selles, et Kaasiku kinnistu omanik ei ole nõus oma kinnistule kitsenduse seadmisega. Elektrilevi jällegi nõuab liitumiskilbi ümber 1 m ulatuses potentsiaaliühtlustusringi, mis praeguse lahenduse korral ulatub osliselt Kaasiku kinnistule. Elektrilevi pakkus võimalike lahendustena kas Kaasiku kinnistule sundvalduse seadmisest või liitumiskilbi asukoha muutmise arutamist.

Lugupidamisega,

LEONHARD WEISS OÜ  
Elektriteenuste divisjon

Richard Viiard  
Kagu piirkonna  
Välisvõrkude nooremprojekteerija

Vilja 14c, Võru, 65605

Mob +372 53034863  
[r.viard@leonhard-weiss.com](mailto:r.viard@leonhard-weiss.com)  
<http://www.leonhard-weiss.ee>

LEONHARD WEISS grupi ettevõtte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie [kodulehte](#).

---

Saatja: Andrus Tull <[Andrus.Tull@transpordiamet.ee](mailto:Andrus.Tull@transpordiamet.ee)>

Saatmisaeg: teisipäev, 1. september 2026 15:00

Adressaat: Viiard, Richard <[r.viard@leonhard-weiss.com](mailto:r.viard@leonhard-weiss.com)>

Teema: FW: 22160 Elva-Rannu tee, Kõo küla, Elva vald, Tartu maakond liitumine madalpingel

Tere

Vaatasin saadetud liitumiskilbi asendiplaani .

Transpordiameti tellis liitumise (liitumistaotlus manuses) asukohta X-6455481,0 Y-639093,0

Manuses on antud ristmiku valgustuse projekti asendiplaan, kus on ka liitumiskilbi ja tänavavalgustuse juhtimiskilbi asukohad näidatud , ja asuvad kõrvuti.

Minule antud info kohaselt on Transpordiameti poolt tellitud antud ristmiku valgustus paigaldise ehitustööd lõppenud, kaasaarvatud on projektis näidatud asukohta paigaldatud valgustuse juhtimiskilp LJS-PR1.

Transpordiameti ettepanek on, et liitumiskilp projekteerida ja paigaldada tellitud asukohta , juba paigaldatud valgustuse juhtimiskilbi kõrvale .

Uuele liitumiskilbile Lk241978 saab rajada maanduspaigaldise, mis jääks transpordimaa kinnistule 69403:003:0041 ja satuks „Kaasiku“ kinnistu alale.

Lugupidamisega

Andrus Tull

Elektriinsener

Korrashoiu ja liikluskorralduse üksus

Teehoiuteenistus

Transpordiamet

---

From: Viiard, Richard <[r.viard@leonhard-weiss.com](mailto:r.viard@leonhard-weiss.com)>

Sent: Tuesday, September 1, 2026 11:15 AM

To: Andrus Tull <[Andrus.Tull@transpordiamet.ee](mailto:Andrus.Tull@transpordiamet.ee)>

Subject: Vs: 22160 Elva-Rannu tee, Kõo küla, Elva vald, Tartu maakond liitumine madalpingel

Minu paha.

Lugupidamisega,

LEONHARD WEISS OÜ  
Elektriteenuste divisjon

Richard Viiard  
Kagu piirkonna  
Välisvõrkude nooremprojekterija

Vilja 14c, Võru, 65605  
Mob +372 53034863  
[r.viiard@leonhard-weiss.com](mailto:r.viiard@leonhard-weiss.com)  
<http://www.leonhard-weiss.ee>

LEONHARD WEISS grupi ettevõtte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie [kodulehte](#).

---

Saatja: Andrus Tull <[Andrus.Tull@transpordiamet.ee](mailto:Andrus.Tull@transpordiamet.ee)>

Saatmisaeg: teisipäev, 1. september 2026 11:03

Adressaat: Viiard, Richard <[r.viiard@leonhard-weiss.com](mailto:r.viiard@leonhard-weiss.com)>

Teema: RE: 22160 Elva-Rannu tee, Kão küla, Elva vald, Tartu maakond liitumine madalpingel

Tere

Saatke eskiis ka .

Märkige eskiisile ka liitumiskilbi kaugus sõidutee äärejoonest (m-tes)

Lugupidamisega

Andrus Tull

Elektriinsener

Korrashoiu ja liikluskorralduse üksus

Teehoiuteenistus

Transpordiamet

---

From: Viiard, Richard <[r.viiard@leonhard-weiss.com](mailto:r.viiard@leonhard-weiss.com)>

Sent: Tuesday, September 1, 2026 10:43 AM

To: Andrus Tull <[Andrus.Tull@transpordiamet.ee](mailto:Andrus.Tull@transpordiamet.ee)>

Subject: Vs: 22160 Elva-Rannu tee, Kão küla, Elva vald, Tartu maakond liitumine madalpingel

Tere!

Rääkisime eile 22160 Elva-Rannu tee ristmiku tänavavalguse elektriliitumisest Kão külas. Saadan teile alternatiivse lahenduse eskiisi liitumiskilbi asukohast. Eskiisi peal on LK tõstetud tänavavalguse kilbist kaugemale (umb 12 m).

Lugupidamisega,

LEONHARD WEISS OÜ  
Elektriteenuste divisjon

Richard Viiard  
Kagu piirkonna  
Välisvõrkude nooremprojekteerija

Vilja 14c, Võru, 65605  
Mob +372 53034863  
[r.viiard@leonhard-weiss.com](mailto:r.viiard@leonhard-weiss.com)  
<http://www.leonhard-weiss.ee>

LEONHARD WEISS grupi ettevõtte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie [kodulehte](#).

---

Saatja: Andrus Tull <[Andrus.Tull@transpordiamet.ee](mailto:Andrus.Tull@transpordiamet.ee)>  
Saatomisaeg: kolmapäev, 22. juuli 2026 10:14  
Adressaat: Viard, Richard <[r.viard@leonhard-weiss.com](mailto:r.viard@leonhard-weiss.com)>  
Koopia: Peeter Uiho <[Peeter.Uiho@transpordiamet.ee](mailto:Peeter.Uiho@transpordiamet.ee)>  
Teema: RE: 22160 Elva-Rannu tee, Kõo küla, Elva vald, Tartu maakond liitumine madalpingel

Tere

Liitumiskilbi asukoht on sobiv. Asub rajatva valgustuskilbi kõrval.

Lugupidamisega  
Andrus Tull  
Elektriinsener  
Korrashoiu ja liikluskorralduse üksus  
Arenduse osakond  
Teehoiuteenistus  
Transpordiamet

---

From: Viard, Richard <[r.viard@leonhard-weiss.com](mailto:r.viard@leonhard-weiss.com)>  
Sent: Friday, July 3, 2026 3:02 PM  
To: info transpordiamet <[info@transpordiamet.ee](mailto:info@transpordiamet.ee)>; Peeter Uiho <[Peeter.Uiho@transpordiamet.ee](mailto:Peeter.Uiho@transpordiamet.ee)>; Andrus Tull <[Andrus.Tull@transpordiamet.ee](mailto:Andrus.Tull@transpordiamet.ee)>  
Subject: 22160 Elva-Rannu tee, Kõo küla, Elva vald, Tartu maakond liitumine madalpingel

Tere!

Kirjutan seoses Elva-Rannu tee madalpinge liitumisega. Saadan ülevaatamiseks ja kooskõlastamiseks plaanid tehtavatest töödest. Tööde käigus rajatakse mastist 17 uus maakaabel kuni projekteeritud liitumiskilbini.

Lugupidamisega,

LEONHARD WEISS OÜ  
Elektriteenuste divisjon

Richard Viard  
Kagu piirkonna  
Välisvõrkude nooremprojekterija

Vilja 14c, Võru, 65605  
Mob +372 55649549  
[r.viard@leonhard-weiss.com](mailto:r.viard@leonhard-weiss.com)  
<http://www.leonhard-weiss.ee>

LEONHARD WEISS grupi ettevõtte

Meie juriidiliste teadete tutvumiseks külastage meie [kodulehte](#).

