



PÄÄSTEAMET

Peep Sakk
Pärnu Linnavalitsus
linnavalitsus@parnu.ee

Teie 12.05.2025 nr 17/9570/2024-2

Meie 26.05.2025 nr 7.2-3.4/3155-1

Käbi tn 2 tuleohutus

Austatud Peep Sakk

Päästeamet hindab tuleohutuse nõuete täitmist hetkeolukorrast lähtuvalt. Antud hetkel on tuleohutuse nõuded Käbi tn 2, Pärnu linn, osas täidetud.

Siseministri määrus nr 17.Ehitisele esitatavad tuleohutuse nõuded § 23. Tulemüüriks esitatavad nõuded on [Kehtetu - [RT I, 23.02.2021, 6](#) - jõust. 01.03.2021].

Tulemüür tuleb EVS 812-7:2018 järgselt ehitada vähemalt 0,5 meetrit üle kõrgema müüriäärse katuse, välja arvatud juhul, kui katuse tulepüsivus on vähemalt REI 60 kaheksa meetri ulatuses mõlemal pool tulemüüri ning kasutatavad materjalid vastavad vähemalt A2 tuletundlikkusele. Samuti tuleb takistada tulekahju levik räästa kaudu pööningule.

EVS 812-7:2018 järgi tuleohutuskujaga korral kuni 4 meetrit peavad mõlema hoone seinad olema rajatud tuletõkkeseinana EI-M 60 või ühe hoone sein peab vastama tulemüüri nõuetele. Tuleohutuskujaga korral 4–8 meetrit peab ühe hoone välissein vastama tulepüsivusele EI 60 ning olema projekteeritud mõlemapoolse tulekahju vastu. Vastasel juhul tuleb mõlema hoone (ka naabri) seinad rajada tulepüsivusega EI 30. Vastavad lahendused töötab välja projekteerija .
3) Automaatne tulekustutussüsteem, millega kaitstakse hoonet nii seest kui ka väljast 60 minuti jooksul on erilahendus ja selles osas tuleb pöörduda tuleohutuse eksperdi (TASE 6) poole kes tõestab antud lahenduse sobivuse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Fred Kaas
OJB Inspektor
Lääne päästekeskus

+372 51946679
fred.kaas@paasteamet.ee