



Päästeamet
Lõuna päästkeskus
Ohutusjärelvalve büroo
louna@rescue.ee

22.03.2018 nr 7.4-4/3133

Taotlus ettekirjutuste tähtaegade pikendamiseks

Palun pikendada ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2323 punktide täitmise tähtaegsid järgmiselt:

1. Tulekahju korral tegutsemise plaan 30.11.2018.
 8. G2 korpuse laoruumi 007 tuletõkke ukse paigaldamine 31.12.2018. Laoruumi kasutusotstarve võib muutuda ja sellisel juhul ei ole tuletõkke uks enam vajalik.
 10. Teostada piksekaitsesüsteemi nõuetekohane kontroll ja hooldus 01.10.2018. Kontrolli käigus avastatud puudused likvideeritakse.
- Punktid 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 on täidetud.

Ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2324 punktid alljärgnevalt:

1. Tulekahju korral tegutsemise plaan 31.05.2018.
- Punkt 2 on täidetud.

Ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2325 punktid alljärgnevalt:

1. Tulekahju korral tegutsemise plaan 31.11.2018.
 4. Teostada piksekaitsesüsteemi nõuetekohane kontroll ja hooldus 01.10.2018. Kontrolli käigus avastatud puudused likvideeritakse.
- Punktid 2 ja 3 on täidetud.

Ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2507 punktid alljärgnevalt:

3. Paigaldada 2. korruse kahepoolsele tuletõkkeukse passiivsele uksele sulgemisseade 30.04.2018.
 4. Tulekahju korral tegutsemise plaan 31.11.2018.
- Punktid 1 ja 2 on täidetud.

Ettekirjutus nr 7.2-9.3/2322 on täidetud kõik punktid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Juhatuse liige
Hannes Danilov

Mati Kão, turbehaldusspetsialist, mati.kao@kliinikum.ee +37253319290

L. Puusepa 1a
50406 Tartu

tel 731 9401
faks 731 9402
rg-kood 90001478

www.kliinikum.ee
kliinikum@kliinikum.ee