TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- 1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud keskpinge harukilp
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud jätkumuhv
- Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur
- Demontaaž

12201:001:0038
Karu

Demonteerida Männi:(Jõhvi) MAJ alajaam
0,4kV JS kilp jääb alles, nimetada ümber JK65706

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50
vahemikus M60A kuni M74, L_{trass}=1334m
Vt demontaaži plaane

JK65706

35.50
35.54
35.45
35.51
Kr
35.21
35.28
35.32
35.30
35.30
M66
orient
orient
orient
orient
bet
35.66
H

N

12201:010:0160
Järve vkt 9

12201:010:0060
Järve vkt 6

Tellija: Elektrilevi OÜ	STRØMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 23.11.2023 Töö nr: 23-92 Joon nr: 026 Mõõtkava: M1:250 A3
Töö nimetus:	Kauksi fiidri 20kV pingele üle viimine 1. osa Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LR8973	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	