



PÄÄSTEAMET

Ivari Rannama  
Rae Vallavalitsus  
info@rae.ee

Teie 08.10.2024 nr 6-1/6830

Meie 07.11.2024 nr 7.2-3.1/6393-1

**Detailplaneeringu koostölastamisest  
keeldumine (Kurna küla Kurna küla  
Põllukivi kinnistu ja lähiala  
detailplaneering)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Pajupea küla Sillaotsa kinnistu ja lähiala detailplaneering“ detailplaneeringu tuleohutuseosa koostölastamata järgmisel põhjusel:

1. Osaliselt jääb arusaamatuks ohualasse planeerimise põhimõtted.

Seletuskirjas on järgnevad laused, mille tähendusest ei saa aru.

*„Hoonete tuleohutuse tagab nõuetekohaselt (sh tuleõhutusnõuded) joone ja nõuetekohaselt hooldatud seadmed ning sihipärane seadmete kasutus. Samuti ka näiteks ladudes kauba õhtutu ladustamine ning käitlemine“*

2. Parkimisala tuleohutusalsed põhimõtted kajastamata (EVS 812-7:2018 p 11.2.3.10).
3. Arvestada EVS 812-7:2018 p 11.4.7 nõudega.

Soovitus:

Detailplaneeringus ei pea ilmingimata määrama hoone tuleohutusklassi (TP1) – võib jätta selle edasise projekteerimise valikuks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Garri Mölder  
Ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Päästeameti Põhja päästkeskus