



Imatra Elekter AS, Tööstuse 2, Haapsalu 90506, tel. 7150180, e-post: info@imatraelekter.ee
Reg.nr. 10224137, KMKR nr. EE100396740, TP kood: 012401
Swedbank EE862200001120143684, SEB Pank EE401010602003828004

Taotleja Salumäe arendus OÜ

Kuuse tee 6, Tanska

E-mail: info.salumae@gmail.com

Telefon: 59192053

Väljastatud: 22.01.2024

Kehtivad kuni: 22.01.2025

ELEKTRIVARUSTUSE TEHNILISED TINGIMUSED NR. TT-25464L

Objekt: Rukkiräägu (1801:001:0531) kinnistu, Lannuste küla, Haapsalu linn, Lääne maakond, Läänemaa piirkond

OLEMASOELVA JA SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED:

<i>Olemasoleva võrguühenduse andmed</i>	<i>Soovitava võrguühenduse andmed</i>
Pinge: ---	230/400V (3F)
Peakaitseme vool: --- A	20 A
Võrgulepingu number:	
3.5 Soovitav liitumisjuhtmestik ja liitumispunkt	
3.6 Muud andmed	

LIITUMISTAOTLUSE TOODE:

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

Imatra tegevused:

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Imatra Elekter AS elektrivõrgu.



Imatra Elekter AS, Tööstuse 2, Haapsalu 90506, tel. 7150180, e-post: info@imatraelekter.ee
Reg.nr. 10224137, KMKR nr. EE100396740, TP kood: 012401
Swedbank EE862200001120143684, SEB Pank EE401010602003828004

Kliendi tegevused:

1. Objektide elektrivarustuseks planeerida kinnistute ühisele piirile 2-kohaline 0,4 kV liitumiskilp. Liitumiskilp peab olema alati vabalt teenindatav.
2. Elektritoide liitumiskilbist objektini näha ette maakaabliga.
3. Imatra Elekter AS tehnoarajatiste maakasutusõigus tagada servituudialana, alajaamadele eraldi katastriüksusi mitte moodustada.
4. Kõikide planeeritavate tänavate äärde näha ette perspektiivsete 10 ja 0,4 kV maakaablite koridor.
5. Elektrikaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektrikaablite kaitsetsoonidesse.
6. Detailplaneering kooskõlastada Imatra Elekter AS-ga. Projektide kooskõlastamist on võimalik taotleda Imatra kodulehel:
<https://imatraelekter.ee/projektide-kinnitused/>
7. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Imatra Elekter AS liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi alad. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Imatra Elekter AS-le kirjalik taotlus.
8. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Imatra Elekter AS poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Imatra Elekter AS-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

Koostaja:

Rasmus Juhansoo
Elektrivõrgu nooremehisener
Imatra Elekter AS volitatud esindaja

Elektrilevi OÜ
+372 5817 0504 | rasmus.juhansoo@elektrilevi.ee
Veskiposti 2, 10138 Tallinn | elektrilevi.ee