



PÄÄSTEAMET

Pärnu Linnavalitsus
linnavalitsus@parnu.ee

Teie 02.06.2026 nr 8-4/10860/2024-9

Meie 12.06.2026 nr 7.2-3.4/3809-2

**Pärnu linn, Savi tn 45 detailplaneeringu
tuleohutuse osa kooskõlastamisest
keeldumine**

Austatud Siim Orav

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Ferrysan OÜ poolt koostatud töö nr 22-24 Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Savi tn 45 kinnistu detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

1. Planeeringu materjalidest selgub, et planeeringualale on kavandatud tööstus- ja laohoonete rajamine (VI kasutusviis). VI kasutusviisiga ehitistele ei ole tagatud juurdepääs kõikidele neljale küljele.
Alus: EVS 812-7:2018 p 14.1.7

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
inspektor
Lääne päästekeskus

+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee